

Kurs nr.	Tekst/Lastbeskrivelse	Vern [A]	JFA.	Ledning Lengde [m] ²
1	Kjøleskap Køverenga	16	30mA	3G2.5
2	Stekeovn Kløverenga	16	30mA	3G2.5
3	Stikk over benk Kløverenga	16	30mA	3G2.5
4	Kjøleskap Hakkespetten	16	30mA	3G2.5
5	Stekeovn Hakkespetten	16	30mA	3G2.5
6	Stikk over benk Hakkespetten	16	30mA	3G2.5
7	UTELAMPER OVER FOTOCELLE	10	30mA	Eksisterende
8	Gulvvarme Rom 25 Mauren	16	30mA	3G2.5
9	STYRESTRØMSIKRING	10	30mA	Eksisterende
10	Kjøleskap Mauren	16	30mA	3G2.5
11	Stekeovn Mauren	16	30mA	3G2.5
12	Stikk over benk Mauren	16	30mA	3G2.5
13	Platetopp Mauren	16	30mA	3G2.5
14	HAKKESETTEN WC - GARDEROBE	15	30mA	Eksisterende
15	HAKKESETTEN LYS OG STIKK	15	30mA	Eksisterende
16	MAUREN SOVEROM BOD	15	30mA	Eksisterende
17	Vaskemaskin Renholdssentral	16	30mA	3G2.5
18	Vaskemaskin Renholdssentral	16	30mA	3G2.5
19	Tørketrommel Renholdssentral	16	30mA	3G2.5
20	KLØVERENGA GARDEROBE	15	30mA	Eksisterende
21	LF-VASK VEST-VIFTE KALDLOFT	15	30mA	Eksisterende
22	KLØVERENGA GARDEROBE + WC	15	30mA	Eksisterende
23	Kjøleskap + stikk Renholdssentral	16	30mA	3G2.5
24	MAUREN OPPHOLDSSROM-VENT.-LAGER	15	30mA	Eksisterende
25	Inngang BRANNALARM	10	30mA	3G1.5
26	MAUREN VF VASKEROM-STELLEROM	15	30mA	Eksisterende
27	TØRKESKAP I HAKKESETTEN	10	30mA	Eksisterende
28	TORKETROMMEL-TORKESKA-HYLLE-WC	10	30mA	Eksisterende
29	TØRKESKAP Mauren	13	30mA	Eksisterende
30	TORKETROMMEL-TORKESKA-HYLLE-WC	15	30mA	Eksisterende
31	TØRKESKAP 2 HAKKESPETTEN	10	30mA	Eksisterende
32	VARME BESØKSINNGANG	10	30mA	Eksisterende
33	VARMEPUMPE KLØVERENGA	16	30mA	Eksisterende
34	VARMEPUMPE KJØKKEN	16	30mA	Eksisterende
35	VARMEPUMPE HAKKESPETTEN	16	30mA	Eksisterende
36	DISP.ROM-STIKK GARD. HAKKESPETTEN	16	30mA	Eksisterende
37	GROVGARD.- GARD HAKKESPETTEN	16	30mA	Eksisterende
38	Stikk gang 50/WC	16	30mA	3G2.5
39	LEKEHUS /UTEHUS	16	30mA	Eksisterende
40	NYSTUE MOT SOLEIVEGEN	15	30mA	Eksisterende
41	VARMEKABEL KLØVERENGA	15	30mA	Eksisterende
42	LYS/STIKK OPPHOLD OG VF KLØVERENGE	15	30mA	Eksisterende
43	VENTILASJON KLØVERENGA	15	30mA	Eksisterende

44	TØRKESKAP 1 KLØVERENGA	15	30mA	Eksisterende
45	TØRKESKAP 1 KLØVERENGA	15	30mA	Eksisterende
46	LYS administrasjon	16	30mA	5G2.5 / Dali
47	LYS administrasjon	16	30mA	5G2.5 / Dali
48	Stikk personal og møterom	16	30mA	3G2.5
49	Stikk administrasjon/kopi	16	30mA	3G2.5
50	Stikk patcheskap/kopi	16	30mA	3G2.5
51	Stikk kontor/møterom	16	30mA	3G2.5
52	Stikk teknisk rom	16	30mA	3G2.5
53	Stikk teknisk rom	16	30mA	3G2.5
54	Reserve	16	30mA	3G2.5
53	Reserve	16	30mA	5G2.5
54	Garasje (Gammel kursmerkin = NR 48)	25	30mA	Eksisternde 4G4
53	Kombidamper	32		4G10 CU
54	Oppvaskmaskin	32		4G10 CU
55	Steketopp	32		4G10 CU
56	Varmepumpe	32		4G10 CU
53	VVB	32		4G10 CU
54	El-kjel	40		4G10 CU
55	Ventilasjonsfordeling	80		4G16 CU
56				
57	Dali Ruter			
58	OVSP	40		RK
59	3-fase ennergimåler, multiinstrument			RK
56	Hovedbryter, Justerbar	125-250		Kabel inn PFSP 3x95AL

Maks. 3p kortslutning

Ik kA

cos φ

Min 2p kortslutning

Ik kA

cos φ

Utarbeidet: 2026-03-06, Anbudssunderlag : Tomas Østgårdstrøen

