VIFTE
STRØMINGSGIVER
TEMPERATURFØLER
MANOMETER
TERMOMETER
MOTORVENTIL MODULERENDE
MOTORVENTIL AV/PÅ
REGULERINGSVENTIL
TRYKKGIVER
SIKKERHETSVENTIL
VANNSØYLEMÅLER
EKSPANSJONSKAR
SIRKULASJONSPUMPE
AVSTENGINGSVENTIL
TILBAKESLAGSVENTIL

SYSTEM NR. 32.07
VARMESENTRAL

SYSTEM NR. 32.09
GULVVARME

SYSTEM NR. 36.04
VENTILASJON

.03 UTEFØLER

VITODENS 300

Gass

T R

ND 50

STA–D 50
1,6 l/s

.02

–JP40
Hz

.01

ND 20

–JP40

STA–D 10
0,08 l/s

.01

STA–D 25
0.41 l/s

ND 32

STA–D 10
0.08 l/s

ND 20

ND 40

.02

HYDRAULISK
WEICHE

ND 40

–JP42

ND15 VVS

–JP40

NS

ND28 VV

ND35 KV

300L–17RE

DN35

5–15 kW EL

NS

STA–D 25
0.3 l/s

300L–17RVE

25kW

vvb sensor
.01

ND 32

ND 32

15kW EL
AV/PÅ

–JP41

MT 20

EXP.

MT 20

EXP.

LUFTEVENTIL

20

20

AVLØP

TACO–SETTER

PRØVE

RÅVANN

VANNBEHANDLING

20

VANNMÅLER (leveres av VAR avdeling)

FILTER

50 PE

HOVEDVANNINNTAK

REV.	TEKST	SIGN.	DATO
A	SOM BYGGET	ED	23.04.08
1	ARBEIDSTEGNING	ED	11.05.07
0	TILBUDSTEGNING	ED	05.03.07

KARMØY KOMMUNE

BOFELLESSKAP BYGNES

VVS ARBEIDER
FLYTSKJEMA VARMEANLEGG

TEGN. ED | DATO 13.02.07
KONTR. | DATO
GODKJ. | DATO
Mål - | FILNAVN flytskjema

Ferkingstad og Alsaker
RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS
Karmsundgt.159 – 5522 Haugesund – Tlf 52 70 53 60 – Fax 52 70 53 66

Prosj.nr	Tegn. nr	Rev.
7506	06	A