| 3.02.03 SAB romliste VVS | | | | | 35 | 31 | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 36 | | | | | 37 | | 56 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romnr. | Romf.nr | Romnavn | Etasje | Areal (m2) | Varmebehov: 35 W/m2 | Br.skap | Servant | WC | HCWC | utsl.vask | Kj.benk | HC serv | Vaskekum | Dusj | Sluk | Industri sluk | Slangetrommel | Vaskemaskin | Gulvvarme | Radiator | Takvarme | Luftport | Annet | Vent VAV | Vent CAV | Avtrekk | Prosess | Annet | Klimakjøling | Annet | CO2/temp | temp | IR giver | Annet |
| 101-1 | | Hovedinngang | Plan 1.etasje | 5,9 | 206,5 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 101-2 | | Gang | Plan 1.etasje | 10 | 350 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 102 | | Utrykkningsgard. herrer | Plan 1.etasje | 41,7 | 1459,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 103 | | Utrykkningsgard. Damer | Plan 1.etasje | 21,4 | 749 | | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 104 | | WC | Plan 1.etasje | 1,7 | 59,5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 105 | | Dusj Damer | Plan 1.etasje | 5,3 | 185,5 | | | | | | | | | 2 | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 106 | | Uren Gard Damer | Plan 1.etasje | 3,6 | 126 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 108 | | WC | Plan 1.etasje | 1,7 | 59,5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 109 | | Dusj Herrer | Plan 1.etasje | 5,3 | 185,5 | | | | | | | | | 2 | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 110 | | Uren Gard Herre | Plan 1.etasje | 3,6 | 126 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 111 | | Gang | Plan 1.etasje | 8,6 | 301 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 112 | | Finvask | Plan 1.etasje | 16,5 | 577,5 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 113 | | Grovvask | Plan 1.etasje | 33,2 | 1162 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 3 | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 114 | | WC | Plan 1.etasje | 1,9 | 66,5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 115 | | Garasje/verksted | Plan 1.etasje | 29,1 | 1018,5 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | x | | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 116 | | Nødstrømsaggregat | Plan 1.etasje | 24,6 | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | Vaskehall | Plan 1.etasje | 89,8 | 3143 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | x | | | | | x | | x | | x | | | x | | | |
| 118 | | Vognhall | Plan 1.etasje | 194,3 | 6800,5 | | | | | | 1 | | | | | 4 | 2 | | x | | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 119 | | Lager | Plan 1.etasje | 6 | 210 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 120 | | Gang | Plan 1.etasje | 5,6 | 196 | | 1 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 121 | | Lager | Plan 1.etasje | 1,8 | 63 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 122 | | Ambulansegarasje | Plan 1.etasje | 51,2 | 1792 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | x | | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 123 | | Lager | Plan 1.etasje | 9,6 | 336 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 124 | | Trapperom | Plan 1.etasje | 19,4 | 679 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 125 | | Skittentøy | Plan 1.etasje | 1,1 | 38,5 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 126 | | Renholds rom | Plan 1.etasje | 6 | 210 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | x | | | | | | x | x | | x | | | | | | |
| 127 | | Treningsrom | Plan 1.etasje | 37,9 | 1326,5 | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 128 | | Løfteplatform | Plan 1.etasje | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | Trapperom | Plan 2.etasje | 23,8 | 833 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 202 | | Skriveplass feiere | Plan 2.etasje | 15,2 | 532 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 203 | | Ambulanse oppholdsrom Stu | Plan 2.etasje | 48,3 | 1690,5 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 204 | | Korridor | Plan 2.etasje | 22,7 | 794,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | | | | | |
| 205 | | Lager | Plan 2.etasje | 5,1 | 178,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 206 | | Kontor/skriveplass | Plan 2.etasje | 7,7 | 269,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 207 | | Soverom 1 | Plan 2.etasje | 6,7 | 234,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | | | x | | |
| 208 | | WC 1 | Plan 2.etasje | 1,6 | 56 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | x | | | | | | | | |
| 209 | | WC 2 | Plan 2.etasje | 1,6 | 56 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | x | | | | | | | | |
| 210 | | Soverom 2 | Plan 2.etasje | 6,7 | 234,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | | | x | | |
| 211 | | WC 3 | Plan 2.etasje | 1,6 | 56 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | x | | | | | | | | |
| 212 | | Soverom 3 | Plan 2.etasje | 6,7 | 234,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | | | | | | | x | | |
| 213 | | WC 4 | Plan 2.etasje | 1,6 | 56 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | x | | | | | | | | |
| 214 | | Disp.lager | Plan 2.etasje | 10,2 | 357 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 215 | | Lintøylager | Plan 2.etasje | 7 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 216 | | Renh.rom | Plan 2.etasje | 7,2 | 252 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | X | x | | | | | | | | |
| 217 | | HCWC | Plan 2.etasje | 5 | 175 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 218 | | Kurs-/møterom | Plan 2.etasje | 38 | 1330 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | x | | x | | | | | x | | | |
| 219 | | Teknisk rom | Plan 2.etasje | 68,8 | 2408 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 220 | | IKT rom | Plan 2.etasje | 6 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |

Merk:

Kap 33 sprinkler: Angitt tall 1 angir at rommet skal sprinkles, over/under himling. Ikke antall sprinklerhoder.

Kap 36 ventilasjon: Angitt tall 1 angir at rommet utstyres med VAV/CAV spjeld. Ikke antall spjeld.