



	SENTRAL		BRANNØKS
	RØYKDETEKTOR		ADKOMST FOR BRANNVESEN
	VARMEDETEKTOR		SPRINKLER
	KLOKKE		RØMNINGSVEI
	BRANNSLUKKINGSAPPARAT		LØPENDE MANN
	BRANNSLANGE		LEDELYS
	MANUELL MELDER		GASSFLASKER

- | | |
|---|--|
| | BRANNCCELLEBEGRENSENDE VEGG EI-30 (B-30) |
|  | BRANNCCELLEBEGRENSENDE VEGG EI-60 (B-60) |
| | BRANNCCELLEBEGRENSENDE VEGG EI-60 (A-60) |
| | BRANNVEGG EI-120 (A-120) |
| | BRANNKLASSIFISERT DØR/VINDU EI-30 (B-30) |
| | BRANNKLASSIFISERT DØR/VINDU EI-60 (A-60) |

revisjon						distribuert		
rev.	dato	sign.	revideringen omfatter					
SØR-AURDAL KOMMUNE SØR-AURDAL BEREDSKAPSSENTER MOHAUGVEGEN, 2930 BAGN GNR. 22, BNR. 191 SØR-AURDAL KOMMUNE								
prosjekt						byggherre		
BRANNTEGNINGER PLAN 2. ETASJE						braker		
						prosjektleder		
						prosjektansvarlig		
						arkitekt		
						rådg.-ing. bygg		
						rådg.-ing. elektro		
						rådg.-ing. avs.		
						landsk. ark.		
						entreprenør bygg		
						entreprenør elektro		
						entreprenør snitter		
						entreprenør vann		
						antall kopier sendt til:		
1:100			07.05.2026			sign.		
målsettakk			dato					
2326-202			Nils Moe					
tegn.nr.			Gamlev. 3 2900 Fagernes			mob. 91 60 71 15		