

Sykkylven U.Skule Plan 02

Tavle = Gr. H1.3

Kurs nr.	Lastbeskrivelse/Utsyr	Vern			Kabel
		In(A)	Kar.	JFB(mA)	mm2
F1	Lys rom 202, 203, 225, 205, 206, 207, 208	13	C		2x1,5
F2	Lys smårom, Varmekabel dusj	13	C		2x1,5
F3	Lys kantine	13	C		2x1,5
F4	Lys lærerrom	10	C		2x1,5
F5	Lys lærerrom	13	C		2x1,5
F6	Lys hems	13	C		2x1,5
F7	Stikk kanaler rom 202A og 225A	16	C		2x2,5
F8	Stikk kanaler rom 227A	16	C		2x2,5
F9	Stikk kanaler rom 203, 205, 206, 207	16	C		2x2,5
F10	Stikk ved gulv div.rom	16	C		2x2,5
F11	Stikk ved gulv kantine	16	C		2x2,5
F12	Stikk over benk kjøkken 211A	16	C		2x2,5
F13	Stikk oppvaskmaskin 211A	16	C		2x2,5
F14	Stikk kopi/lager	16	C		2x2,5
F15	Stikk komfyr kjøkken 211A	20	B		2x4
F16	Styrestrøm SD anlegg	10	C		2x1,5
F17	Varme resepsjon 202A	16	B		2x2,5
F18	Varme komferanse 225A	16	B		2x2,5
F19	Varme lærerrom ovn 1 og 2	16	B		2x2,5
F20	Varme lærerrom ovn 3 og 4	16	B		2x2,5
F21	Varme lærerrom ovn 5 og 6	16	B		2x2,5
F22	Varme lærerrom ovn 7 og 8	16	B		2x2,5
F23	Varme rom 203A og 205A	16	B		2x2,5
F24	Varme rom 206A og 207A	16	B		2x2,5
F25	Varme rom 208A og ovn 5, 209A	16	B		2x2,5
F26	Varme kantine 209A ovn 3 og 4	16	B		2x2,5
F27	Varme kantine 209A ovn 1 og 2	16	B		2x2,5
F28	Persienner sør	16	C		2x1,5
F29	Opptattsignalanlegg				
F30	Reserve				
F31	Reserve				
F32	Stikk EDB 202A og 225A	16	B		2x2,5
F33	Stikk EDB 203, 305, 206, 207, 208, 209	16	B		2x2,5
F34	Stikk EDB lærerrom sør	16	B		2x2,5
F35	Stikk EDB lærerrom sør	16	B		2x2,5
F36	Stikk EDB lærerrom midten	16	B		2x2,5
F37	Stikk EDB lærerrom midten	16	B		2x2,5
F38	Stikk EDB lærerrom nord	16	B		2x2,5
F39	Stikk EDB lærerrom nord	16	B		2x2,5
F40	Stikk EDB lærerrom nord	16	B		2x2,5
F41	Stikk svakstrøm GR. S2.A	16	B		2x2,5
F42					
F43					
1000	Hovedbryter				

Sykkylven U.Skule Plan 03

Tavle = Gr. H1.4

Kurs nr.	Lastbeskrivelse/Utsyr	Vern			Kabel
		In(A)	Kar.	JFB(mA)	mm2
F1	Lys hems	13	C		2x1,5
F2	Lys og stikk datarom	16	C		2x2,5
F3	Takluker	13	C		2x1,5
F4	Stikk kanal hems	16	C		2x2,5
F5	Stikk ved gulv hems	16	C		2x2,5
F6	Reserve	16	C		
F7	Reserve	16	C		
F8	Reserve	16	C		
F9	Stikk datarom	13	C		2x1,5
F10	Stikk datarom	13	C		2x1,5
F11	Stikk datarom	13	C		2x1,5
F12	Stikk datarom	13	C		2x1,5
F13	Stikk EDB kanal arbeidsplasser	16	C		2x2,5
F14					
100	Hovedbryter	4x63			