



Merknader:
Det skal installeres overstrømningsventil der det ikke er spalte
under der

1432002	V-36-20-02-01-02	D01
---------	------------------	-----

D01	For godkjenning hos oppdragslever	26.05.15	SRY	SJO
Anbudstegning				
RAMBOLL				
RAMBOLL NORGE AS - BERGEN Hydrogaten 53 5006 Bergen T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no				
Helse Førde				
Anga				
Ventilasjonsanlegg Plan 1				
Østfløy				
1432002	V-36-20-02-01-02	D01		