

Ny legevakt – Oversikt antall strømstikk

Oversikt over antall strømstikk

ROM	Antall enkeltstikk	Dobbelstikk	Kommentar
Akuttrom 01 01.018 B4- 407	20	10	Plassering iht. romskjema.
Akuttrom 02 01.019 B4 -408	20	10	Plassering iht. romskjema.
Garasje 01.017 B4-408A	6	3	
Avklaringsrom 011.008 B4- 401	16	8	
Ekspedisjon/sluse 01.003 B4-425	2	1	
Ekspidisjon (triage) 01.006 B4-425C	16	8	
El tavle 01.033 B4-414	0	0	
Forrom smitte 01.039 B5-409A	2	1	
HC WC/dusj 01.037 B4-411	2	1	
HCWC, stellerom 01.027 B4-423	2	1	
Lab 01.024 B4-417A	10	3	Plassering iht. romskjema.
Lager med forbruk 01.021 B4-409	10	5	
Lager 01.036 B 4-412	10	5	
Lageroppstilling 01.078 B4-419B	0	0	
Lager Nisje 01.012 B4-404B	0	0	
Lager Nisje 01.028 B4-422B	0	0	
Lager tøy 01.011 B4-403B	0	0	
Medisinrom 01.016 B4-407B	6	3	
Oppbevaring O2 01.017B	2	1	
Prøvetaking 01.023 B4-417	10	5	Plassering iht. romskjema.
Renholdsrom 01.034 B4- 413	10	5	

Skyllerom 01.026 B4-412	10	5	Plassering iht. romskjema.
Triage 01.004 B4-425B	10	5	
Nye undersøkelse,beh.rom (3 stk)	16	8	Plassering iht. romskjema.
Undersøkelse,beh.rom kontaktsmitte 01.038 B5-409	20	10	Plassering iht. romskjema.
Vaktrom 01.007 B4- 425A	30	15	
Vaskerom/lager 02.006 B5-419	6	3	
Venterom 01.002 B4-424B	26	13	
Indre venterom 01.022 B4-010	4	2	
WC 01.029 B4- 422	2	1	
BK 02.026 B5-413	6	3	
Damegarderobe 02.011 B5-421	4	2	
Felles pasuerom 02.017 B5-422	20	10	
HCWC/dusj 02.014 B5-420	2	1	
Herregarderobe 02.007 B5-420	4	2	
Hvilerom 02.019 B4-405	10	5	
Legevaktsept. 02.016 B5-421	60	30	
Kontorer administrativ del	10 per arbeidsplass	5 per arbeidsplass	
Lager 02.004 B5-417	4	2	
Møterom 02.024 B5- 412	16	8	
WC 02.008 B5-420A	2	1	
WC 02.012 B5-420A	2	1	
Kopi-lager-nisje	4	2	
IKT-rom	4	2	
Korridorer/fellesareal	2 per 10. lm	1 per 10. lm	Minimum 1 stk. dobbelstikk per 10 lm vegg.