



**Anmerkninger:**

- Brannkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIBr
- Lydkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIAku
- Bygningsfysiske prinsippr skal være iht. rapport fra RIByfy
- Brannkrav på kledning og underliggende konstruksjoner: **B-s3,d0 [Ut 1]**
- Det benyttes generelt ubrennbar isolasjon, dersom det er ønske om å benytte brennbar isolasjon noen steder må dette avklares med RIBr.
- Generelle krav til synlighet og luminanskontrast
- Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.
- Søyler og lignende i kommunikasjonsveier skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivels eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.
- For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet, stilles det også krav til markering av inntrinn
- Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen.
- Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Skilt skal ha luminanskontrast på minst 0,8 mellom tekst og bunnfarge.
- Tilleggskrav til synlighet og luminanskontrast i bygninger med krav om universell utforming.
- Det skal være et farefelt foran det øverste trappetrinnet og et oppmerksomhetsfelt foran og inn i det nederste trinnet. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen.
- Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Dører skal ha en luminanskontrasten på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger.
- I toalettrom med UU krav skal farger på vegger og gulv samt farge på vegger og utstyr/inventar/dør ha synlig kontrast som innebærer at luminanskontrasten må være minimum mellom gulv og vegg samt mellom vegg og utstyr/inventar/dør.

Merking av dører:

ID-	Innendør
BD-	Boddør
ID5-	Innvendig skyvedør
VSD-	Skyvedør i yttervegg
YD-	Ytterdør
YDP-	Port

Eksempel:

**YD-02-A1-1-E-K**

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

K - ARX kortleser  
iLOQ - Elektronisk adgangskontroll  
høyre (1) venstre (2)  
dB krav (A1:32dB, A2:35dB, A3:38dB)  
størrelse  
dørtype

FORELØPIG 21.05.2026

B

22.04.2026

msh

cro

cro

Endret id merking av dører og påført informasjon om koding av dørane

A

12.03.2026

cro

msh

cro

Lagt til stabiliserende vegger bygg A

REV

DATE

TEGN.

KONTR.

GOBJ.

ENDRING

Bygg B

Gangbro

Bygg A

N

Time kommune

Foreldreinitiativ Kverneland

Gamle Aslandsvegen, 4355 Kverneland, Norge

Tømrerplan 3. etasje, bygg A

ARKITEKTER AS

Havnegata 15

4006 Sandnes

Ø: 476 84 000

web: www.arkas.no

org.nr: 999 655 114

KOMMUNE-, GÅRDS- OG BRUKSNR:

28/681

TEGN.

KONTR.

GOBJ.

OPPRAGS NR.

PROSJEKTFASE

MIKH

CRO

ORO

4162

Forprosjekt

MÅLESTOKK

DATO

KARTDATUM

1:50 (A1)

23.02.2026

NN ?

TEGNINGSNR.

REV.

A22-003-01

B

Planering: C:\432 Foreldreinitiativ Kverneland\07 Tømrerplan\03 Ark\01 E2 Foreldreinitiativ Kverneland.dgn