

Brannkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIBR

- Lydkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIAKU

- Bygningssynsfiske prinsipp skal være iht. rapport fra RIBfy

- Brannkrav på kledning og underliggende konstruksjoner: **B-3.s.d0 [Ut 1]**

- Det benyttes generelt ubrennbar isolasjon, dersom det er ønske om å benytte brennbar isolasjon noen steder må dette avklares med RIBR.

Generelle krav til synlighet og luminanskontrast

Glassfelt i inngangspart og kommunikasjonsveier der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.

Søyler og lignende i kommunikasjonsveier skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivels eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.

For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet, stilles det også krav til markering av inntretningspunktet slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntretningspunktet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,4 m dybde.

Skilt skal ha luminanskontrast på minst 0,8 mellom tekst og bunnfarge.

Tilleggskrav til synlighet og luminanskontrast i bygninger med krav om universell utforming.

Det skal være et færeløst foran det øverste trappetrinnet og et oppmerksomhetsfelt foran og inn i det nederste trinnet. Færeløst og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.

Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.

Inntretningspunktet skal merkes slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntretningspunktet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,4 m dybde.

Dører skal ha en luminanskontrast på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger.

I toalettrom med UU krav skal farger på vegger og gulv samt farge på vegger og utstyr/inventar/dør ha synlig kontrast som innebærer at luminanskontrasten må være minimum mellom gulv og vegg samt mellom vegg og utstyr/inventar/dør.

REV.	DATE	TEGN.	KONTR.	GODKJ.	ENDRING
------	------	-------	--------	--------	---------

12.03.2026

cro nkh cro Lagt til stabiliserende vegger bygg A

Time kommune

Foreldreinitiativ Kverneland

Gamle Åslandsvegen, 4355 Kverneland, Norge

Tømrerplan Tak, bygg A

AROS

ARKITEKTER AS
Hornegata 15
4306 Sandness

☎: 476 84 000
web: www.aros.no
org.nr: 999 655 114

KOMMUNE-, GARD- OG BRUKSNR. 28/681					
TEGN. MKH	KONTR. CRO	GODKJ. CRO	OPPDRAGS NR. 4162	PROSJEKTFASE Forprosjekt	
MALESTOKK 1:50 (A1)		DATE 23.02.2026		KARTDATUM NN ?	
				TEGNINGSNR. A22-004-01	REV. A