





KABEL		LAST	TEKST	PROSJEKT: Bu-fellesskap Bygnes									
				TEGNINGSNR: 500		SENTRALNAVN: H1		FILNAVN: Skjema hovedfordeling.dwg		BLAD: 3		ANT.BL: 4	
				TEKST: HOVEDFORDELING BD-KOLLEKTIV 230V TT		COWI		ERSTATNING FOR:		ERSTATTET AV:			
				DPPDRAGSGIVER: Karmøy kommune Bu-fellesskap Bygnes (9) Karmøyveien 974		Enlinje hovedstrøm		BLAD TYPE:					
				UTFØRT: TJA		KONTR: JLS		GDDKJENT: TJA					
						01.03.2026				DATO/ SIGNATUR			
				TILBUDSTEGNING		SOM BYGGE T		REV. BESKRIVELSE:		REV NR:			
-W45 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT STEKEOVN LEILIGHET 3											
-W46 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT KJØKKEN LEILIGHET 3											
-W47 PR 2x4mm ² + PE	25A 5.8kW	STIKKONTAKT KØKEPLATER LEILIGHET 3											
-W48 PFSP/CU 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	STIKKONTAKT VASKEMASKIN LEILIGHET 3											
-W49 PFSP/CU 3x50mm ² + PE		NØDSTRØM FREMTIDIG GENERATOR											
		LOKAL FORDELING											
-W51 PR 3x10mm ² + PE	50A 19.9kW	NØDSTRØM TIL A1 AUTOMATIKKFØRDELING I RØR I GRUNN											
-W52 PR 3x10mm ² + PE	50A 19.9kW	I TAKN. ROM (MÅ KONTROLLERES)											
-W53 PR 3x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	LYS KORRIDORER 105 OG 152 NATTLYS OVER DØR											
-W54 PR 3x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	BRYTER NATTLYS I KORRIDOR. I 122											
-W55 PR 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	NØDLYS KORRIDORER											
-W56 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT KORRIDOR 105, 152											
-W57 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	LYS OG STIKK TEKNISKE ROM 115-117											
-W58 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT RACK DATAROM 116											
-W59 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT RACK DATAROM 116											
-W60 PR 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	LYS PERSONAL KONTOR 122-124											
-W61 PR 3x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	NØDLYS											
-W62 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT PERSONAL KONTOR 122-124											
-W63 PR 2x2.5mm ² + PE	16A 3.7kW	STIKKONTAKT PERSONAL KONTOR 122-124											
-W64 PFSP/CU 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	BRANNSENTRAL 125 INNGANG											
-W65 PFSP/CU 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	ADGANGSKONTROLL											
-W66 PFSP/CU 2x1.5mm ² + PE	10A 2.3kW	DECT TELEFONER UPS FOR DECT I DATA 115											

