



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men en skisse som viser foreslåtte brannverntiltak.
Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner. Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal tettes i dekket. For krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 2/6, 3 tellende etasjer
Brannklasse: 2, hovedbæring R60 (B30)

- Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:
- Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845: 2015+A1: 2019
 - Ledesystem iht. NS 3926
 - Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral

Underlag fra ARK datert: 07.11.2025

Nummererte merknader

Nr.
001
002
003

Branntekniske symboler

- Utgang til det fri
- Rømningsretning
- EI30S Dør: EI₂30S_a
- EI30CS Dør: EI₂30CS_a
- EI60S Dør: EI₂60S_a
- Røykskille E 30 [F30]
- Branncelle EI60 [B60]
- Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- Rømningsvei
- Rømningsvei (trapp)
- Brannalarmsentral
- Røyklukepanel
- Røykluke
- Brannslange
- Sprinklersentral
- Adkomst brannvesen

0	Konkurransegrunnlag	14.11.2025	JNH	UIS	JNH
Rev.	Beskrivelse	Endr. liste	Dato	Tegn.	Kontr.
Sørfold Kommune		Original format		RIBR	
Sørfold Helsehus		Målestokk		1:200-A3 / 1:100-A1	
Branntegning		Fase		SKISSEPROSJEKT	
Sokkel 01		Status		FORELØPIG	
-		Dato		Konstr./Tegnet	
Multiconsult		14.11.2025		JNH	
www.multiconsult.no		Oppdraget		UIS	
10269785		Tegninger		RIBr-TEG-01	
		Godkjent		JNH	
		Rev.		00	