



## Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men en skisse som viser foreslåtte brannverntiltak.

Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner. Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal tettes i dekket. For krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 6, 3 tellende etasjer

Brannklasse: 2, hovedbæring R60 (B30)

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

















- Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845: 2015+A1: 2019
- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral


Underlag fra ARK datert: 07.11.2025

Nr.  Nummererte merknader

001	
002	
003	

## Branntekniske symboler

- |   |  |
|---|--|
|    | Utgang til det fri                     |
|    | Rømningsretning                        |
|    | Dør: EI <sub>2</sub> 30S <sub>a</sub>  |
|  | Dør: EI <sub>2</sub> 30CS <sub>a</sub> |
|  | Dør: EI <sub>2</sub> 60S <sub>a</sub>  |
|  | Røykskille E 30 [F30]                  |
|  | Branncelle EI60 [B60]                  |
|  | Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]        |
|  | Rømningsvei                            |
|  | Rømningsvei (trapp)                    |
|  | Brannalarmsentral                      |
|  | Røyklukepanel                          |
|  | Røykluke                               |
|  | Brannslange                            |
|  | Sprinklersentral                       |
|  | Adkomst brannvesen                     |

0	Konkurransegrunnlag		14.11.2025	JNH	UIS	JNH			
Rev	Beskrivelse	Endliste	Dato	Tegn	Kontr.	Godek.			
Sørfold Kommune Sørfold Helsehus			Original format A3		Fag RIBR				
			Målestokk 1:200-A3 / 1:100-A1						
Branntegning Plan 02 -			Fase SKISSEPROSJEKT						
			Status FORELØPIG						
 www.multiconsult.no		Dato	14.11.2025	Konstr./Tegnet	JNH	Kontrollert	UIS	Godekjent	JNH
		Oppdragsnr	10269785	Tegningsnr	RIBr-TEG-02		Rev	00	