



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men en skisse som viser foreslåtte brannverntiltak.  
Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner. Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal tettes i dekket. For krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 2/6, 3 tellende etasjer  
Brannklasse: 2, hovedbæring R60 (B30)

- Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:
- Heldekkende sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845: 2015+A1: 2019
  - Ledesystem iht. NS 3926
  - Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral

Underlag fra ARK datert: 07.11.2025

Nr.	Nummererte merknader
001	
002	
003	

Branntekniske symboler

	Utgang til det fri
	Rømningsretning
EI30S	Dør: EI <sub>2</sub> 30S <sub>a</sub>
EI30CS	Dør: EI <sub>2</sub> 30CS <sub>a</sub>
EI60S	Dør: EI <sub>2</sub> 60S <sub>a</sub>
	Røykskille E 30 [F30]
	Branncelle EI60 [B60]
	Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]
	Rømningsvei
	Rømningsvei (trapp)
	Brannalarmsentral
	Røyklukepanel
	Røykluke
	Brannslange
	Sprinklersentral
	Adkomst brannvesen

0	Konkurransegrunnlag	14.11.2025	JNH	UIS	JNH
Rev	Beskrivelse	Endr liste	Dato	Tegn	Kontr.
Sørfold Kommune		Original format		RIBR	
Sørfold Helsehus		Målestokk		A3	
Branntegning		Fase		SKISSEPROSJEKT	
Plan 03		Status		FORELØPIG	
-		Oppdraget		Rev	
Multiconsult		14.11.2025		JNH	
www.multiconsult.no		10269785		RIBr-TEG-03	
		Konstr./Tegnet		UIS	
		Tegninger		Rev	
		00		JNH	