



Anmerkninger:

- Brannkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIBr
- Lydkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIAku
- Bygningsfysiske prinsipper skal være iht. rapport fra RIBfyf
- Brannkrav på kledning og underliggende konstruksjoner: **B-s3,d0 [Ut 1]**
- Det benyttes generelt ubrennbar isolasjon, dersom det er ønske om å benytte brennbar isolasjon noen steder må dette avklares med RIBr.
- Generelle krav til synlighet og luminanskontrast
- Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.
- Søylar og lignende i kommunikasjonsveier skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivels eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.
- For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet, stilles det også krav til markering av inntre Inntre skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntre skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Skilt skal ha luminanskontrast på minst 0,8 mellom tekst og bunnfarge.
- Tilleggskrav til synlighet og luminanskontrast i bygninger med krav om universell utforming.
- Det skal være et farefelt foran det øverste trappetrinnet og et oppmerksomhetsfelt foran og in det nederste trinnet. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Inntre skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntre skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Dører skal ha en luminanskontrast på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger.
- I toalettrom med UU krav skal farger på vegger og gulv samt farge på vegger og utstyr/inventar/dør ha synlig kontrast som innebærer at luminanskontrasten må være minimum mellom gulv og vegg samt mellom vegg og utstyr/inventar/dør.

Merking av dører:
ID- Innerdør
BD- Bodder
ID5- Innvendig skyvedør
VSD- Skyvedør i yttervegg
YD- Ytterdør
YDP- Port

Eksempel:
YD-02-A1-1-E-K

↑ K - ARX kortleser
↑ iLOQ - Elektronisk adgangskontroll
↑ høyre (1) venstre (2)
↑ dB krav (A1:32dB, A2:35dB, A3:38dB)
↑ størrelse
↑ dørtype

FORELØPIG 21.05.2026

A

22.04.2026

msh

cro

Endret til merking av dører og påført informasjon om koding av dørane

A

12.03.2026

cro

msh

Lagt til stabiliserende vegger bygg A

REV

DATE

TEGN

KONTR

GODKJ

ENDRING

Bygg B

Gangbro

Bygg A

N

Time kommune

Foreldreinitiativ Kverneland

Gamle Aslandsvegen, 4355 Kverneland, Norge

Tømrerplan 2. etasje, bygg A

ARKITEKTER AS

Havnegatta 15

4306 Sandnes

☎: 476 84 000

web: www.arkas.no

org.nr: 999 655 114

AROS

KOMMUNE-, GÅRDS- OG BRUKSNR

28/681

TEGN

KONTR

GODKJ

OPPRAGS NR

PROSJEKTFASE

MIKH

CRO

ORO

4162

Forprosjekt

MÅLESTOKK

DATE

KARTDATUM

TEGNINGSNR

REV

1:50 (A1)

23.02.2026

NN ?

A22-002-01

B