



Symbolforklaring

- Branncellebegrensende EI 60

Branncellebegrensende EI 30

Dekke EI 30

Dekke EI 60

Rømningsvei

EI XX-XS

Krav til branndør
- Rømningsretning

Brannvesenets angrepsvei

Nøkkelsafe

RL

Røykluke

URL

Utløser for røykluke
- Brannslange

Håndslukker

Manuell Brannmelder

BS

Brannalarmsentral

S

Sprinklersentral

Nr. XXX	Nummerert merknad:
001	
002	
003	
Merknad:	
Branntegning er et vedlegg og må ses i sammenheng med brannkonsept	
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for projekteringen.	
Risikoklasse 6	
Brannklasse 1	
Automatisk slokkeanlegg - NS-EN 12845/16925	
Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960	
Nødlys og Ledesystem - NS-EN 1838/ NS 3926	

Encret arkunderlag - brannklasse boder	JH	AAH	JH	21.05.2026
Opprinnelig versjon	AAH	JH	JH	19.02.2026
Rev	Beskrivelse	Utførende	Kontrollerende	Godkjent
Prosjektnavn		Prosjekt nr.		
Kvernaland foreldreinitiativ		D0287983		
Tegningsstatus		Målestokk	Akstørrelse	Opprettet
Forprosjekt		1:200	A3	22.01.2026
Tegningsnavn		Branntegning		
Plan 01				
Tegningsnummer		Rev		
D0287983.BR-01				