

## Funksjonstest varme/ventilasjon på romnivå

<b>Prosjekt:</b>	Molde Kulturskole
<b>PLS/undersentral :</b>	563.011-OU001 563.021-OU001 563.031-OU001
<b>Berørte systemer</b>	320.030 360.001 360.002 360.003
<b>Dato:</b>	20/9-16
<b>Utført av:</b> ANDERS HUSTAD	Anders Hustad

Senarior:		
Nr:	Hva:	Beskrivelse:
1	Varmepådrag	Sett settpunktet til min 2°C høyere enn nåverdi. Aktuator skal åpne med mindre ventilasjon er i kjølemodus. Deretter sett settpunktet til 2°C lavere enn nåverdi. Aktuator skal stenge.
2	Kjølemodus	Sett ventilasjon i kjølemodus. Aktuator skal lukket (ikke gjennomstrømning til radiatorer/gulvvarme)
3	Tilstedeværelse mot VAV	Ved detektert tilstedeværelse skal VAV-spjeld åpne. Under funksjonstest settes forsinkelse til 1min (settes tilbake til 30 min etter testing)
4	CO2 mot VAV	Sett settpunkt på CO2 høyere enn nåverdi. VAV-spjeld skal reguleres mot åpen stilling. Deretter sett settpunkt lavere enn nåverdi. VAV-spjeld skal reguleres mot lukket stilling

Rom		Senario:			
Rom nr:	Navn:	1	2	3	4
102	Personalrom	OK	OK	NA	NA
103	Vestibyle	OK	OK	NA	NA
105	Verksted/instrumentlager	OK	OK	NA	NA
106	Resepsjon	NA	NA	NA	NA
113	Lager utstyr	OK	OK	NA	NA
118	Slagverk	OK	OK	OK	NA
119	Trommesett band samspill	OK	OK	OK	NA
120	Bass sang samspill	OK	OK	OK	NA
121	Gitar	OK	OK	OK	NA
122	Piano band samspill	OK	OK	OK	NA
123	Gitar band samspill	OK	OK	OK	NA
124	Formidlingssal	OK	OK	NA	OK
126	Backstage	NA	NA	NA	NA
205	Vrimleareal	NA	NA	NA	NA
207	Trapp	NA	NA	NA	NA
209	Grupper samspill	OK	OK	OK	NA
210	Klasserom MVGS	OK	OK	OK	NA
211	Sang <i>vevfil åpner med red blir ikke varm</i>	<del>OK</del>	OK	OK	NA
212	Piano samspill	OK	OK	OK	NA
213	Sang samspill	OK	OK	OK	NA
214	Piano	OK	OK	OK	NA
215	Piano,sang,stryk	OK	OK	OK	NA
216	Stryk	OK	OK	OK	NA
217	Sang piano	OK	OK	OK	NA
218	Musikkleik	OK	OK	OK	NA
302	Kostyme, systue	OK	OK	OK	NA
311	Blås	OK	OK	OK	NA
312	Blås 2	OK	OK	OK	NA

Rom nr:	Navn:	1	2	3	4
313	blås samspill	OK	OK	OK	NA
314	blås samspill 2	OK	OK	OK	NA
315	Blås 3	OK	OK	OK	NA
316	Blås 4	OK	OK	OK	NA
317	Møre m	OK	OK	OK	NA
318	Møre m 2	OK	OK	OK	NA
319	stryk samspill	OK	OK	OK	NA
320	Dansesal	OK	OK	NA	OK
321	Blackbox	OK $\frac{0}{0}$	OK	NA	OK
330	Arbeidsbase lærere	OK	OK	NA	NA

→ mangler ventil og Aktuator på den ene radiatoren