METRONOMER:

MODELL OG MODENHETSGRAD
Ved oppstart av prosjektet overtok ARK en enkel 3D- modell fra Helse Førde som utarbeid for prosjektering. Modell er utarbeidet på bakgrunn av eldre ARK tegninger/originaler til sentralsenteret fra 1997 og senere tilbygg, datert 1999. Originale RIB anbuds- tegninger har kunnet lønt i Kjonsgrattlaten. Det er ikke overensstemmelser mellom RIB tegninger og ARK tegninger fra 1999, bl. annet dekketykkelser, utstrekning av bygget mm.
Det er lagt inn dekketykkelser i 3D modellen basert på eldre ARK tegninger
Det er lagt inn dekketykkelser som anvist på originale RIB tegninger, og ellers er bygget modellert etter originale ARK tegninger og generelle observasjoner på stedet (+ video/foto-dokumentasjon). Vaggvatter er angitt etter observasjoner av prøvehull og merking av originale ARK tegninger (SKV.109VQ..)

VVS-TEKNISKE ANLEGG
Modell er basert på originale RIV tegninger av eksisterende VVS-tekniske anlegg i DWG-format.
Avvik vil forekomme og prosjekteringsgruppen har ikke overskt over alle endringer som er gjort på bygget siden byggetir.
Entreprenør har ansvar for å kontrollere tegninger/modell opp mot eksisterende situasjon underveis i hverbyggeperioden. Avvik skal dokumenteres og varsles byggherre/rådgiver.
Samtlendefor vises på ARK tegninger, men et mestfall i RIV tegningene. Plassering er satt ut fra tegningsunderlag og elektro kontroll på stedet. Avvik på plassering kan forekomme. Entreprenør har ansvar for kontrollmål av nøyaktig plassering.

Det skal installeres overstrømningsventil der det ikke er spalte under dør.

Prosjektnummer	Tegningsnummer	Revisjon	Status
1432002	V-36-20-02-01-01	F01	

Revisjon	Revisjonsinnhold	Dato	Tegnet	Kontrollert
F01	Til anskaffelse	26.05.22	SRY	SJO

Prosjektfase
Anbudstegning

RAMBØLL
RAMBØLL NORGE AS - BERGEN
Nygårdsgaten 93
5008 Bergen
T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no

Helse Førde	Oppdragsnummer 1350063435
Anga	Tegnet av SRY
	Kontrollert av SJO
Ventilasjonsanlegg Plan 1 Vestfløy	Fagområde CATV
	Dato 25/12/19
	Målestokk A1 1 : 50

Prosjektnummer	Tegningsnummer	Revisjon	Status
1432002	V-36-20-02-01-01	F01	

A0L