



## Tegnforklaring

- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Overvannsledning for drenering boliger
- Drensledning
- Regnbed/fordrøyning
- Eksisterende vannledning
- Eksisterende spillvannsledning
- Eksisterende overvannsledning
- Eksisterende kum
- Husdrenskum/stakekum
- ø650 sandfangskum m. tett lokk
- Brannvannsdekning

- Merknad:
- Målestokk på kartutsnitt: 1:250
  - Eks. ledninger er vist med ca. plassering
  - Tilknytningspunkt (ledninger) måles inn og kontrolleres mot prosjektert data før nytt anlegg etableres
  - Minimum dimensjoner stikkledninger der ikke annet er oppgitt:
    - 32 mm VL
    - 110 mm SP
    - 125 mm OV
  - Avløp sandfang 160 mm der annet ikke er angitt

KUN TEGNINGER MERKET MED ARBEIDS-  
TEGNING ER GYLDIG FOR BYGGING

E02	2026-06-01	Anbudstegning	TheaJo	JNF	JNF
E01	2026-02-08	Til godkjenning	TheaJo	JNF	JNF
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

## Time kommune

Målestokk: 1:500, 1:100

Småhus Ree  
Tekniske planer  
Lengdeprofil

Norconsult

Oppdragsnummer  
52505960

Tegningsnummer  
H011

Revisjon  
E02