

B	AS-BULT	2015-06-22	MAM	MST	MAI
A	Brannelleskille rundt kompressor	2014-01-31	MAM	BHG	MAI
0	BRAANDOKUMENTASJON	2013-01-17	MAM	BHG	MAI
Revolver	Keltene	Dato	Tilget	Kontrollert	Godekjer

BRANDDOKUMENTASJON



Rambøll Norge AS - Region Nord

Postboks 1363, Terminalveien 10 - 8001 Bodø - Tel 7555 1300 - Fax 7555 1310







NORDLAND FYLKESKOMMUNE

HADSSEL VGS. BYGG E

PLANK

Kompleks	Býggj	Efsta flokkur	Fag	System	Type	Löpunúmer	Prosjektíð	Revisjon	Status
I	A	807	D	S	M	196	196	C	P

SYMBOLFORK LARING:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
|  | BRANNCHELVEGG EI 60 [B60] | 1 | DØR EI 60-S [A60 M/TERSKEL] |
|  | RØYRSKILLE E 30 [F30] | 2 | DØR EI 30-CS [B30S M/TERSKEL] |
|  | RØMNINGSRETNING | 3 | DØR EI 30-S [E30 M/TERSKEL] |
|  | ALTERNATIV RØMNINGSRETNING | 4 | DØR EI 60-CS [A60S M/TERSKEL] |
|  | RØMNINGSVEI | 5 | DØR E 30-CS [F30S M/TERSKEL] |
|  | BRANNSLANGE | A | VINDU EI 30 [B30] |

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 3

BRANNKLASSE: 2

HOVED- OG SEKUNDBÆRESYSTEM R 60 [B 60]

HELDEKKEDE BRANNALARMLEGG

TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I STØRRELSE A3

TEGNINGEN MÅ LESES I SAMMENHENG MED
BRANNOTAT DATERT 27.01.2013