



Symboler:



Utgang til det fri



Utgang til rømningsvei

Dører:



EI<sub>2</sub> 30-Sa [B30]

Konstruksjoner



EI 30 [B30]



EI 60 [B60]

Skravurer



Rømningsvei



Areal ikke en del av tiltaket

Informasjon

Risikoklasse: 6

Brannklasse: 1

Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

2	Krav på fasade og tak lagt til	2026-06-29	ROST	VESO
1	Oppdatert underlag og mindre justeringer. Til bruk	2026-06-02	ROST	VESO
0	Første utkast	2026-05-02	ROST	VESO
Rev.	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontroll

Prosjektfase				
Anbudsfase				



RAMBOLL NORGE AS - TRONDHEIM  
Kobbegate 2  
Postboks 9420 Sluppen, N-7493 Trondheim  
T +47 73 84 10 00, trondheim@ramboll.no

UNN HF		Oppdragsnummer	1350060905-144
Tegnet av	ROST	Dato	2026-05-02
Kontroll	VESO	Dato	2026-06-02
Godkjent	ROST	Dato	2026-06-16
Branntegning Snitt		Utsendt dato	2026-06-16
		Målestokk	A3/1: 100

Kompleks	Bygg	Etg	Fag	System	Type	Løpenummer	Revisjon	Fase	Status
						XX F 200 40 001	2		