


SENTRAL					UTE I ANLEGGET			Plan nr. UF-433.12.dwg	Side 2 Av 3
STIGER SAMLE- SKINNER	SIKRINGS- NUMMER	SIKRING (A)	?VRIGE KOMPONENTER I TAVLE	REKKE- KLEMME- NUMMER	KABELTYPE TVERRSNITT mm ²	KABEL- NUMMER	TEKST		
9	A		IB = 125 LASTBRYTER		PFSP	3X50 + J	43.11	PRIORITERT KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	Målestokk UF-E-4.4.33.12
			IB = 250 LASTBRYTER		PFSP	3X50 + J	43.11	PRIORITERT KRAFTTILFØRSEL TIL UNDERFORDELING UF-433.21	
8					PFSP	3X95 + J	43.32	KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	107045
					PFSP	3X95 + J	43.32	KRAFTTILFØRSEL FRA UNDERFORDELING UF-433.21	
7		B16			PN	2X25 + J	44.01	LYS FYSIOTERAPI 1-2, EKSP KONT ROM NR 123, 124, 125, 126	Målestokk UF-E-4.4.33.12
		B16			PN	2X25 + J	44.02	LYS GYMSAL ROM NR 143	
		B16			PN	2X25 + J	44.03	LYS V.BEHANDLING, GARD, LAGER UF-433.12 ROM NR 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136	
		B16					44.04	RESERVE	
		B16			PR/PN	2X25 + J	44.05	LYS FYSIOTERAPI 4-7, KOTOR HJEMMET J ROM NR 139, 140, 141, 142, 149	
		B16					44.06	RESERVE	
		B16			PN	2X25 + J	44.07	LYS GARD, WC, MEDISINER, LAGER ROM NR 144, 145, 146, 147, 153	
		B16			PN	2X4 + J	44.08	LYS KOPI, MØTEROM, KONTOR, WC ROM NR 154, 155, 156, 157	
		B16			PN	2X4 + J	44.09	LYS EKSP, KONTOR HJEMMET J 2-5 ROM NR 150, 151, 152, 158, 160	
		B16					44.10	RESERVE	
6					PFSK	4 PAR	56.04	SD ANLEGG	 <small>IKG Gruppen AS POSTBOKS 2342 BYGGEVEIEN 1 5013 TRONDHEIM Tlf: 73 78 00 00 Faks: 73 78 13 25</small> ICG <small>Drift og Service til byggebransjen</small> Drift og Service til byggebransjen <small>Erst. av</small>
		B16			PN	2X25 + J	44.101	LYS KORRIDOR ROM NR 138, 148, 159, 161	
		B16			PN	2X25 + J	44.102	NØDLYS KORRIDOR ROM NR 127, 138, 148	
		B16			PN	2X25 + J	44.103	LYS KORRIDOR ROM NR 121, 127, 129, 138	
		B16			PN	2X25 + J	44.104	NATTLYS KORRIDOR ROM NR 121, 127, 129, 138	
		B10			PN	2X25 + J	44.105	STYRESTRØM	
5							24 V STYRESTRØM	ALTA HELSESENTER BYGG E4 ALTA KOMMUNE Oppr. tegn.	
		B16			PN	2X25 + J	46.101		STIKK VED SENG ROM 124, 125, 126
4		B16			PN	2X25 + J	46.102	STIKK VED SENG ROM 139, 140, 141, 142	23.01.99 Utvært LF Godkjent RH Norm
		B16			PN	2X25 + J	46.102	STIKK VED SENG ROM 139, 140, 141, 142	
3								Dato Signatur	
2	C							Dato Endring	
1								Utgave	

