

SENTRAL					UTE I ANLEGGET			UF-433.22.0WJ		Side 3	
STIGER SAMLE- SKINNER	SIKRINGS- NUMMER	SIKRING (A)	ØVRIGE KOMPONENTER I TAVLE	REKKE- KLEMME- NUMMER	KABELTYPE TVERRSNITT mm ²	KABEL- NUMMER	TEKST	Flisem	Prosjekt nr.	Tapenr.	Av 4
			IB = 400 LASTBRYTER		PFSP	3x240 +J	43.44	KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	UF-433.22.0WJ		
					PFSP	3x240 +J	43.44	KRAFTTILFØRSEL TIL UNDERFORDELING UF-433.32	107045		UF-E-4.433.22
		B16			PN	2X25 +J	46.01	STIKK VAKTROM ROM NR 257	Målestokk		
		B16			PN	2X25 +J	46.02	STIKK VASKEMASKIN ROM NR 231			
		B20			PN	2X4 +J	46.03	STIKK VASKEROM ROM NR 231			
		B16			PN	2X25 +J	46.04	STIKK SPISESTUE ROM NR 250			
		B25			PN	2X6 +J	46.05	STIKK KOMFYR KJØKKEN ROM NR 235			
		B16			PN	2X25 +J	46.06	STIKKONTAKT KJØLESKAP KJØKKEN ROM E4-235			
		B20			PN	2X4 +J	46.07	STIKK KOMFYR SPISESTUE ROM NR 250			
		B16			PN	2X25 +J	46.08	STIKK SPISESTUE ROM NR 250			
		B16			PN	2X25 +J	46.09	STIKK KONTOR ROM NR 239			
		B16			PN	2X25 +J	46.10	STIKK STIKK SAMTALE KONTOR ROM NR 241, 243			
		B16			PR	2X25 +J	46.11	STIKK ROM 256, 253, 252, 251			
		B16			PN	2X25 +J	46.12	STIKK ROM 249, 248			
		B16			PR	2X25 +J	46.13	STIKK STUE ROM 245, 246, 247			
		B16			PR/PN	2X25 +J	46.14	STIKKONTAKT KAFFETRAKTER-ISMASKIN KJØKKEN ROM E4-235			
		B16			PR/PN	2X25 +J	46.15	STIKKONTAKT MIKROBØLGEOVN-ARBEIDSBENK KJØKKEN ROM E4-235			
		B16			PR/PN	2X25 +J	46.16	STIKKONTAKT VANNBAD-ARBEIDSBENK KJØKKEN ROM E4-235			
		B50			PFSP Cu	3X16 +J	46.17	KOMBIDAMPER KJØKKEN ROM E4-235			
		B16			PN	3X25 +J	46.18	STIKK SKYLLEROM 232			
		B16			PN	2X25 +J	46.19	STIKK RENT/SKYLLEROM ROM NR 232, 233			
		B16					46.20	RESERVE			



 ICG

 Inntar/Comstar/Comp AS/SA

 Ent. nr.

ALTA HELSESENTER
 BYGG E4
 ALTA KOMMUNE

 Oppr. tegn.

Date	29.01.99	Utst. IF	Godkjent RH	Norm
Utst.		Godkjent	RH	
Signatur		Date		
Endring				
Utgave				

SENTRAL					UTE ANLEGGET			Finans UF433.22(dwg)	Side 4 Av 4
STIGER SAMLE- SKINNER	SIKRINGS- NUMMER	SIKRING (A)	ØVRIGE KOMPONENTER I TAVLE	REKKE- KLEMME- NUMMER	KABELTYPE TVERRSNITT mm ²	KABEL- NUMMER	TEKST		
9			B = 63 LASTBRYTER		PFSP	3x16 +J	43.22	PRIORITERT KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	
8					PN	2X25 +J	46.101	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM 256	
7					PN	2X25 +J	46.102	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 253	
6					PN	2X25 +J	46.103	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 252	
5					PN	2X25 +J	46.104	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 251	
4					PN	2X25 +J	46.105	ELG 3000 KANAL CELLEGIFT ROM NR 238	
3					PN	2X25 +J	46.106	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 249	
2					PN	2X25 +J	46.107	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 247	
1					PN	2X25 +J	46.108	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 246	
					PN	2X25 +J	46.109	STIKK SENGEROM + ELG 3000 KANAL ROM NR 248	
					PN	2X25 +J	46.110	STIKK + ELG3000 KANAL ROM 242	
					PN	2X25 +J	46.111	ELG3000 KANAL ROM 242	
					PN	2X25 +J	46.112	ELG3000 KANAL ROM 242	

Prosjekt nr. 107045

UF-E4.433.22 UNDERFORDELING

ICG Under-Ground Group ASIA

ALTA HELSESENTER
BYGG E4
ALTA KOMMUNE

Dato 29.01.99

Utørt LF

Godkjent R.H

Norm

Oppr. tegn.

Endring

Signature

Dato

Utgave