

9
8
7
6
5
4
3
2
1

TEGNING NR : UF-E4.433.32
 FORDELING : 433.32

Postk. Nr. 7659

Til: **BJARNE PETERSEN** → **Telefax**
 Fax nr.: **778455010**
 Fra: **K6**
 Dato: **12.11.99**
 Ant. sider: **3**

Rev.	Side	Revisjonen gjelder	Sign	Dato
A		ARBEIDSTEGNING	RH	28.04.1999
B		Fjernet reie i kurs 44.102, Jordfælbrytere kurs 45.01 - 45.02, lastbryter kurs 43.11-43.32-43.44	IF	28.05.1999
C		Kurs 46.12-46.13-46.14	F	02.09.1999
D		Justeringer	PLJ	14.09.1999
E		Kurs 46.101	IF	12.11.1999

ARBEIDSTEGNING

Prosjekt nr. **107045** Filnavn **UF-433_32.dwg**

Hilsetekst **UF-E4.433.32** Tegning **UF-E4.433.32** Side **1** Av **3**

UF-E4.433.32
UNDERFORDELING

OICG
 Oslo Interconsult Group AS

ALTA HELSESENTER
BYGG E4
ALTA KOMMUNE

Beto 29.01.99 Utløst IF Godekjent RH Norm

Beto Erådding

Utgave

SENTRAL					UTE I ANLEGGET				
STIGER SAMLESKINNER	SIKRINGSNUMMER	SIKRING (A)	?VRIGE KOMPONENTER I TAVLE	REKKEKLEMMENUMMER	KABELTYPE TVERRSNITT mm ²	KABELNUMMER	TEKST	Prosjekt nr.	Utskrift
9			IB = 125 LASTBRYTER		PFSP	3x50 +J	43.11	PRIORITERT KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	107045
8			IB = 250 LASTBRYTER		PFSP	3x95 +J	43.32	KRAFTTILFØRSEL FRA HOVEDFORDELING HF-432.11, ROM E3-113	UF-E4.433.32
7		B16			PN/PR	2X25 +J	44.01	LYS REK. MED, BØTTEKOTT GANG ROM NR 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 343, 344	UF-E4.433.32
		B10			PN	2X15 +J	44.02	LYS UF-E4.433.32	107045
		B16			PR/PN	2X25 +J	44.03	LYS VVS ROM 3 ETASJE	UF-E4.433.32
		B16			PN	2X25 +J	44.04	LYS SENGEROM, GANG OG BAD ROM NR 336, 337, 338, 339, 340, 341	UNDERTFORDELING
		B16			PN	2X25 +J	44.05	LYS BAD, VASKEROM, SKYLLEROM OG RENT ROM NR 345, 346, 348, 349	
6		B16			PN	2X25 +J	44.06	LYS STUE ROM NR 347	
		B16			PN	2X25 +J	44.07	LYS SENGEROM, GANG OG BAD ROM NR 350, 352, 353, 354, 356	
		B16					44.08	RESERVE	
		B16			PN	2X25 +J	44.09	LYS SENGEROM, GANG OG BAD ROM NR 355, 357, 358, 359, 360	
5		B16			PN	2X25 +J	44.10	LYS SENGEROM, GANG OG BAD ROM NR 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370, 371, 372	
		B16			PN/PR	2X25 +J	44.11	LYS STUE, TOAL, TRAPPEROM ROM NR 373, 374, 375	
		B16					44.12	RESERVE	
		B16					44.13	RESERVE	
		B16			PFSK	4 PAR	56.02	SD ANLEGG	
3		B16			PN	2X25 +J	44.101	LYS KORRIDOR ROM NR 351	ALTA HELSESENTER
		B16			PN	2X25 +J	44.102	NØDLYS KORRIDOR ROM NR 351	BYGG E4
		B16			PN	2X25 +J	44.103	NATTLYS KORRIDOR ROM NR 351	ALTA KOMMUNE
2		B10			PN	2X25 +J	44.104	STYRESTRØM	
								24 V STYRESTRØM	
1		B20			PFSP	3x6 +J	46.101	KOMPRESSORFORDELING VENTILASJONSROM ROM E4-401	



ALTA HELSESENTER
BYGG E4
ALTA KOMMUNE
Oppr. tegn.

Dato	23.01.99	Utskrift	LF	Godkjent	RH	Stempel	Dato	Endring
Utskrift								

