

Elektro – GARDEROBEANLEGG ved Breim skule**Vedlegg 6**

Romnr.	Rom	Areal	Tiltak	Utstyr	Antal
U-01	Hall -gang	60,9	• Montere nye lys i systemhimling • Dørautomatikk på ytterdør og inn til U-02, U-08 og U-09. Adgangskontroll på ytterdør	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dørautomatikk	8? 4
U-02	Garderobe gutar	31,2	• Montere nye lys i systemhimling • Dørautomatikk dør ut til U-01 • Stikkontakt ved vask • Montere lysbryter ved ny dør	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dørautomatikk • Dobbel stikkontakt • Lysbryter ved ny dør	6 1 1 1
U-02 A	WC	1,2	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	1
U-02B	WC	1,3	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	1
U-03	HCWC gutar	8,2	• Montere nye lys i systemhimling • Montere stikk-kontakt ved vask • Montere brannmeldar som tilkoplast eks anlegg	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dobbel stikkontakt • Brannmelder	2 1 1
U-04	Dusjrom gutar	12,8	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	4
U-05	Hall m/trapp 2	9,4	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	3
U-06	Dusjrom jenter	12,5	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	4
U-07	HCWC jenter	8,2	• Montere nye lys i systemhimling • Montere stikk-kontakt ved vask • Montere ny lysbryter ved ny dør • Montere brannmeldar som tilkoplast eks anlegg	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dobbel stikkontakt • Lysbryter ved ny dør • Brannmelder	2 1 1 1
U-08	Garderobe jenter	30,8	• Montere nye lys i systemhimling • Dørautomatikk dør ut til U-01 • Stikkontakt ved vask • Montere lysbryter ved ny dør	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dørautomatikk • Dobbel stikkontakt • Lysbryter ved ny dør	6 1 1 1
U-08 A	WC	2,1	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	1
U-08 B	WC	2	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	1
U-09	Hall m/trapp 1	3,7	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	2

			• Dørautomatikk dør inn til U-10 og ut til U-01	• Dørautomatikk	2
U-10	Garderobe lærar/dommar	8,2	• Montere nye lys i systemhimling • Dørautomatikk dør ut til U-09 • Montere lysbryter ved ny dør	• Led-panel 60x60 på kontakt • Dørautomatikk • Lysbryter ved ny dør	4 1 1
U-10 A	WC + Dusjnisje	2,7	• Montere nye lys i systemhimling	• Led-panel 60x60 på kontakt	1
Utvendig			• Adgangskontroll på ytterdør • Utebelysning	• Adgangskontroll – kodepanel • Nye utelamper	1 2

Generelt:

- Må vurdere for behov for fornying av nødlys/ledelys
- Nye brann- og rømningsplanar
- Nye orienteringsplanar
- Oppdatere brannsentral

Opsjon:

I romprogrammet for Ventilasjon (vedlegg 5) ligg der inne ein opsjon for montering av nytt ventilasjonsanlegg for garderobeanlegget. Alt elektroarbeidet for tilkopling og styring (tilrettelagt for oppkopling mot SD-anlegget) skal vere inkludert i opsjonen.