

HOVLAND ELEKTRO



AUTORISERT ELINSTALLATØR

Pb 245 5408 Sagvåg

Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91

Anl.nr:

Fase Vest

400V TN-S

Faser:

L1-L2-L3-N

ADVARSEL

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

11.12.08

SKJEMA NR.	KURS NR.	Skolebygg tavle L4	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	00	Hovedbryter	4/125	4x95+j AL
	01	Lys korridor R1031	2/C16	2x2,5+j
	02	Nødlis R1031, Garderobe R1021, Garderobe R1022	2/B16	2x2,5+j
	03	Lys garderobe R1022, Toalett R1023, toalett R1024	2/B16	2x2,5+j
	04	Lys garderobe R1021	2/B16	2x2,5+j
	05	Utelys v/garderober R1022 ,R1021	2/B16	2x2,5+j
	06	Stikk garderobe R1022 garderobe R1021	2/B16	2x2,5+j
	07	Tørkeskap garderobe R1021	2/B16	2x2,5+j
	08	Tørkeskap garderobe R1022	2/B16	2x2,5+j
	09	Stikk vitenskapsrom R1033	2/B16	2x2,5+j
	10	Stikk studiesone R1029	2/B16	2x2,5+j
	11	Lys studiesone R1029	2/B16	2x2,5+j
	12	Lys 5.klasse R1026, 6.klasse R1028	2/B16	2x2,5+j
	13	Lys 7.klasse R1030	2/B16	2x2,5+j
D	14	Stikk datamaskiner tak 5.klasse R1026	2/C16	2x2,5+j
D	15	Stikk datamaskiner tak 6.klasse R1028	2/C16	2x2,5+j
D	16	Stikk datamaskiner tak 7.klasse R1030	2/C16	2x2,5+j
	17	Lys grupperom R1025, grupperom R1027	2/B16	2x2,5+j
	18	Stikk grupperom R1025, grupperom R1027	2/B16	2x2,5+j
	19	Stikk 5.klasse R1026, 6.klasse R1028	2/B16	2x2,5+j
	20	Stikk korridor R1031	2/B16	2x2,5+j
	21	Stikk 7.klasse R1030	2/B16	2x2,5+j
	22	Stikk formingsrom R1035, materialrom R1112	2/B16	2x2,5+j
D	23	Stikk tak formingsrom R1035	2/B16	2x2,5+j

Kommentarer:

D=DATAKURSER

**HOVLAND
ELEKTRO**

AUTORISERT EINSTALLØR

Pb 245 5408 Sagvåg**Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91****Anl.nr:****Fase Vest****400V TN-S****Faser****L1-L2-L3-N****ADVARSEL**

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringar. Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

11.12.08

SKJEMA NR.	KURS NR.	Skolebygg tavle L4	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
D	24	Stikk tak vitenskapsrom R1033	2/C16	2x2,5+j
	25	Lys grupperom R1032, tekstilrom R1036	2/B16	2x2,5+j
	26	Stikk grupperom R1032, tekstilrom R1036	2/B16	2x2,5+j
	27	Trefasestikk formingsrom R1035	4/C16	4x2,5+j
	28	Trefasestikk formingsrom R1035	4/C16	4x2,5+j
	29	Trefasestikk formingsrom R1035	4/C16	4x2,5+j
	30	Trefasestikk formingsrom R1035	4/C16	4x2,5+j
	31	Trefasestikk formingsrom R1035 kjeramikkovn	4/C63	4x16+j
	32	Symaskiner tekstilrom 1036	2/B16	2x2,5+j
	33	Symaskiner tekstilrom 1036	2/B16	2x2,5+j
	34	Lys HC toalett R1037, toalett R1039, toalett R1040	2/B16	2x2,5+j
	35	Lys inngang R1038, garderobe R1041	2/B16	2x2,5+j
	36	Utelys v/inngang R1038 og garderobe R1041	2/B16	2x2,5+j
	37	Tørkeskap garderobe R1041	2/B16	2x2,5+j
	38	Lys grupperom R1043, grupperom R1044	2/B16	2x2,5+j
	39	Lys formingsrom R1035, R1112	2/B16	2x2,5+j
	40	Stikk 8.klasse R1042, 9.klasse R1046	2/B16	2x2,5+j
D	41	Tak stikk 8.klasse R1042	2/C16	2x2,5+j
	42	Lys 8.klasse R1042	2/B16	2x2,5+j
	43	Lys korridor R1045	2/B16	2x2,5+j
	44	Lys 9.klasse R1046	2/B16	2x2,5+j
D	45	Tak stikk 9.klasse R1046	2/C16	2x2,5+j
	46	Stikk 10.klasse R1047	2/B16	2x2,5+j
	47	Lys 10.klasse R1047	2/B16	2x2,5+j
D	48	Tak stikk 10.klasse R1047	2/C16	2x2,5+j
	49	Stikk studierom R1048	2/B16	2x2,5+j
	50	Lys studierom R1048	2/B16	2x2,5+j
D	51	Takstikk vitenskap/fysikk og kjemi R1049	2/C16	2x2,5+j

**HOVLAND
ELEKTRO**

AUTORISERT ELLINSTALLØR

Pb 245 5408 Sagvåg**Tlf: 53 45 60 90 Fax.: 53 45 60 91****Anl.nr:****Fase Vest****400V TN-S****Faser:****L1-L2-L3-N****ADVARSEL**

Abonnenten er etter straffelova ansvarlig for bruk av ikkje godkjente eller forfalska sikringer
Elektrisitetsverket har plikt til å melda forholdet til påtalemyndigheita.

11.12.08

SKJEMA NR.	KURS NR.	Skolebygg tavle L4	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MM ²
	52	Stikk vitenskap/fysikk og kjemi R1049	2/B16	2x2,5+j
	53	Lys vitenskap/fysikk og kjemi R1049	2/B16	2x2,5+j
	54	Stikk arbeidsrom R1050	2/B16	2x2,5+j
	55	Lys arbeidsrom R1050	2/B/16	2x2,5+j
	56	Lys pauserom R1051	2/B16	2x2,5+j
	57	Stikk pauserom R1051	2/B16	2x2,5+j
	58	Micro minikjøkken R1051	2/B16	2x2,5+j
	59	Minikonfyr pauserom R1051	2/B16	2x2,5+j
	60	Kaffitrakter minikjøkken	2/B16	2x2,5+j
	61	Lys vitenskapsrom R1033	2/B16	2x2,5+j
	62	Nødllys korridor R1045	2/B16	2x2,5+j
	63	Stikk inngang R1038 og korridor R1045	2/B16	2x2,5+j
D	64	Stikk tråløs i tak inngang R1038 og korridor R1045	2/C16	2x2,5+j
D	65	Stikk tråløs i tak korridor R1031	2/C16	2x2,5+j
	66	Stikk internt i L4	2/B16	2x2,5+j
D	67	Datastikk 1 internt i L4	2/B16	2x2,5+j
D	68	Datastikk 2 internt i L4	2/B16	2x2,5+j
	69	Utelys v/korridor R1045	2/B16	2x2,5+j
	70	RESERVE	2/B16	
	71	RESERVE	2/B16	
	72	RESERVE	2/B16	
	73	RESERVE	2/B16	
	74	RESERVE	2/B16	
	75			
	76			
	77			