In: 111,57

Brytar: 250 Amper
Q1 400 Volt
4G240 AL

Kurs No :		Brytar/ Vern :	Forbrukar :	Effekt:	Amper	Kabel:	Kommentarer :
F1		80 A	Ventilasjonssystem svømmehall	31,5	56	4G25AL	
F2		125A	Underfordeling No 2 svømmehall	60	108	4G50AL	
F3		50A	Reserve		32		
F4		C32A	Reserve				
F5		C16A	3 fas stikk v/tavle varmesentral			5G2,5	
F6		C16A	Stikk v/tavle varmesentral			3G2,5	
F7		C16A	Stikk i pumpestasjon			5G2,5	
F8		C16A	Reserve				
F9		C16A	Reserve				
F10		C16A	Reserve				
			Sum	**91,5**	**124**		

Samt. Faktor:
0,75

Einlinjeskjema	Tegn.:	Rolf
Underfordeling Varmesentral	Dato:	07.01.2007
Strandebarm Skule;idretshall	Rev.:	C/18.03.2009
Tavlerom symjebasseng	N0:	2006.102

HOVLAND ELEKTRO
Postboks 245 5408 Sagvåg