

03	2026-06-25	Tilbudsunderlag			KAS	GSM					
02	2025-05-26	TFK			KAS	NHA					
01	2025-11-04	Forprosjekt			KAS	NHA					
Rev.	Dato	Beskrivelse			Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			
Oppdragsgiver		Forprosjekt BL03 Frederikke - Oppgradering fasader, hovedtak og ventilasjonsanlegg			Spenning 230V Hovedstrøm						
UIO					Frekvens 50 Hz Ik.max/Ik.min						
					Ford.sys. Kapsling						
Norconsult 		E432.U01 Eksisternde hovedfordeling			Tegningsnr.			Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
					E432.U01-1			52503574	1	2	03

2026-06-25 22:50:47 C:\Norconsult\Autodesk\RevitE_52503574_UIO fredrikke fasade_Sentralfil_Kalaikumar.Seenivasagam.rvt

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad
Spenningsystem 230V, IT Q19 X Eksisterende effektbrter bytes til, 250A/200A Q35 X Eksisterende effektbrter bytes til, 160A/125A Q39 X Eksisterende effektbrter bytes til, 160A/160A Isolasjonsovervåking					
				Til ny isvannsmaskin Via 230/400 trafo	
				Til 3stk ventilasjonsaggregatene 360.02+360.03+360.04	
				Til 4stk ventilasjonsaggregatene 360.05+360.06+360.07	
Norconsult			E432.U01	Tegningsnr. E432.U01	Oppdragsnr. 52503574
				Bl.nr. 2	Tot.bl.nr. 2
				Rev. 02	