

03	2026-06-25	Tilbudsunderlag	KAS	GSM		Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
02	2025-05-26	TFK	KAS	NHA		
01	2025-11-04	Forprosjekt	KAS	NHA		
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	
Oppdragsgiver		Forprosjekt BL03 Frederikke - Oppgradering fasader, hovedtak og ventilasjonsanlegg	Spenning 230V Hovedstrøm Frekvens 50 Hz lk.max/lk.min Ford.sys. Kapsling			Oppdragsnr. Bl.nr. Tot.bl.nr Rev. E433.120-1 52503574 1 2 03
UJO						
						

2026-06-25 22:52:22 C:\Norconsult\Autodesk\Revit\E_52503574_UIO fredrikke fasade_Sentraflj_Kalaikumar_Seenivasagam.rvt

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad
-- Q01 X M 250A Last bryter Q02 X 160A Last bryter QQ03 X 32A Last bryter M QQ04 X 32A Last bryter M QQ05 X 32A Last bryter M Fra trafo 230/400 Til ny isvannsmaskin i Tak 400V,					
-- Q02 X 160A Last bryter QQ03 X 32A Last bryter M QQ04 X 32A Last bryter M QQ05 X 32A Last bryter M Fra trafo 230/400 Gruppebrter					
-- Q06 X 160A Last bryter QQ07 X 32A Last bryter M QQ08 X 32A Last bryter M QQ09 X 32A Last bryter M QQ10 X 32A Last bryter M Fra trafo 230/400 Gruppebrter VVS 360.02 i Tak 400V, 20A VVS 360.03 i Tak 400V, 10A VVS 360.04 i Tak 400V, 20A					
-- Q06 X 160A Last bryter QQ07 X 32A Last bryter M QQ08 X 32A Last bryter M QQ09 X 32A Last bryter M QQ10 X 32A Last bryter M Fra trafo 230/400 Gruppebrter VVS 360.05 i Tak 400V, 20A VVS 360.06 i Tak 400V, 20A VVS 360.07 i Tak 400V, 20A E434.XXX i Tak Automatikk, tørkjøler, lys og stikk					
Norconsult E433.120			Tegningsnr. E433.120		Oppdragsnr. 52503574 Bl.nr. 2 Tot.bl.nr 2 Rev. 2