

Overvannsberegning tillatt påslipp



Dato:	16.07.2026
Prosjektnr:	10219983
Prosjektnavn:	Ny_Orkanger_GVS
Kunde:	Orkanger kommune
Navn på nedbørsfelt:	hele dagens
Beregningstype:	Avrenning

Utført av:	NONASS
Kontrollert:	NOTRSL
Godkjent:	NONASS
Metodikk:	VA- Miljøblad nr. 69

Dat typer:

Input
Beregninger
Resultater

Nedbørsdata

Stasjon:	IVF-kurve Trondheim (snitt)
Måleperiode:	-
Sesonger:	-
Kvalitetsklasse:	God

Grunnlagsdata

	Verdi	Enhet
Dim. Returperiode (T)	10	år
Klimafaktor - (K_f)	1	-
Konsentrasjonstid - (t_c)	10	min

Areal typer	Areal (m ²)	Avr.koeff.
Rent areal	3774	0,6
Rent areal grønt	1349	0,6
-		
-		
-		
-		
-		
-		

Nedbørsintensitet

Nedbørsintensitet	136,0	l/s·ha
Nedbørsintensitet med klimafaktor	136,0	l/s·ha
Totalt nedbørsfelt - (A)	0,51	ha
Avrenningskoeffisient - (C_{midl})	0,60	-
Totalt areal justert - (A_{red})	0,31	ha

Resultater

	Verdi	Enhet
Spissavrenning	42	l/s
Spissavrenning med klimafaktor	42	l/s

Rasjonal Metode:

$$Q = C \cdot i \cdot A \cdot K_f$$

Aaron og Kibler

$$V = Q_{maks} \cdot t_r - Q_{ut} \frac{(t_r + t_k)}{2}$$

Konstant Utløp

$$V_{fordrøyn} = V_{inn} - V_{ut} = V_{inn} - q_{ut} \cdot t$$