A 3800 B 16450 C 3800 D 10700 E 7550 F 6150 G

2 SMÅBARNSAVDELINGER
24 barn

VD-06

Snøsmeltesone 3
A= 20m²

Snøsmeltesone 4
A= 40m²

Snøsmeltesone 1
A= 10m²

Snøsmeltesone 2
A= 35m²

1 SMÅBARNSAVDELING
12 barn

Gulvvarmeskap

+++320.002.-FSFS101 %FS.001.
FS101 Q=4,2 KW

+++320.002.-FSFS103 %FS.001.
FS103 Q= 1,7 KW

+++320.002.-FSFS102 %FS.001.
FS102 Q= 3,5 KW

+++320.002.-FSFS104 %FS.001.
FS104 Q=3,7 KW

Gulvvarmeskap
vegg fores ut utenpå brannvegg.

+++320.002.-FSFS105 %FS.001.
FS105 Q=2,5 KW

+++320.002.-FSFS106 %FS.001.
FS106 Q=2,4 KW

+++320.002.-FSFS107 %FS.001.
FS107 Q=2,8 KW

PE trekkrør snøfyle snøsmelteanlegg.

nisje med fordelerskap snøsmelteanlegg?

Glassfelt 1
EI30

Glassfelt 2
EI30

Wc 125 3.3 m²
P.wc 126 2.0 m²
Wc 127 2.0 m²
Fingard. 123 11.5 m²
Grupperom 128 13.3 m²
Stellerom 129 12.2 m²
Grupperom 130 13.3 m²
Fingard. 131 11.5 m²
Wc 133 2.0 m²
Wc 134 2.0 m²
Samtalerom 115 11.3 m²
P.gard. 124 4.2 m²
Felles 122 26.2 m²
Lagersone 122b 1.9 m²
Lagersone 132b 6.9 m²
Felles 132 22.2 m²
Lager 121 2.2 m²
Kjøkken 138b 16.0 m²
Lager 135 2.2 m²
Grovgard. 120 14.6 m²
Avdeling 139 40.7 m²
Spiseplass 138 20.7 m²
Avdeling 137 40.7 m²
Grovgard. 136 14.6 m²
Vognbod 112 32.3 m²
Vognbod 113 32.3 m²
Lager 102 17.2 m²
Trapperom 101 10.8 m²
Heis
Gang 110 44.9 m²
Rennadssentral 114 10.7 m²
Grovgard 140 11.2 m²
Vestibyle 105 25.6 m²
Hc-vestibyl 106 7.1 m²
P.gard. (barnev) 103 10.1 m²
Dusj 104 3.5 m²
Wc 105 1.8 m²
Wc 108 1.9 m²
Dusj 109 3.5 m²
P.gard. (barnev) 107 22.8 m²
P.gard. 141 4.3 m²
Lager 143 5.3 m²
Wc 144 2.1 m²
Dusj 145 3.4 m²
Fingard. 142 12.9 m²
Pelles 141 20.3 m²
Avdeling 138 40.7 m²
Lagersone 2.1 m²
Spiseplass 139 20.7 m²
Kjøkken 139 16.0 m²
himling
Grupperom 136 12.9 m²
Stellerom 137 12.2 m²
SLUK
BARNE-TOALETT
sluk

S-12 S-10 S-11 VD-01 VD-11 YV01 NY IV01 S1 S2 TN 1590 1800 EI30-CS₁

A A.40.00.001 B A.40.00.001 C A.40.00.001 E A.40.00.002

Solva	Oppdragsgiver: Heim kommune	Målestokk: 1 : 50	Utarbeidet: ARK	Fag: RIV	Format: A0	
	Prosjekt: SolHeim barnehage	Dato: 22.05.26	Tegnet av: JLA	Kontrollert av: FE	Rev. dato:	
Dokumentasjon: Konkuransegrunnlag	Tegningsnavn: Gulvvarmesoner Plan 1	Prosjektnr.: 25.042	Tegningsnr.: V-01-320-20-01		Rev.	
Rev. Dato Tekst Tegn. Kontr.						