Symbolliste

- PFSP 4x10+j og jordingswire 10 mm2
- PFSP 4x6+j
- PFSP 2x2,5+j

5 4 3 2 1

HC

%UP21

- Rør ø50 mm

Asfalt

- Rør ø50 mm

%UP21

- Rør ø50 mm

%UP21

- Rør ø50 mm

%UP21

- Rør ø50 mm

Fortau

Asfalt

Fortau

ampe 1:15

- Rør ø50 mm

- Rør ø75 mm

%UP20

Port

433.11.20. 4x6+j for lys og stikk i utebod

Sykkel-parkering

Bod

1:15 Rampe

- Rør ø50 mm

%UP20

Avfall

Marktegl

Asfalt

%UP21

- Rør ø50 mm

%UP21

Trekkekum for fiber

- Rør ø50 mm

%UP21

Port

Asfalt 1:15

1:15

Port

%UP22

433.01.02 Til lysmaster

PFSP 3x95+j,

PFSP 3x95+j, signalkabler og datakabel

Inntak 125A for reservekraftaggregat
Monteres på gjerdestolpe

%UP23

Batteribank

Datauttak

- Rør ø50 mm

Fortau

%UP21

- Rør ø50 mm

%UP21

- Rør ø50 mm

%UP21

- Rør ø110 mm for fiber

- Rør ø50 mm

Fortau

Trekkekum for fiber

%UP21

Rev.	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.		
Solva	Oppdragsgiver: Heim kommune	Målestokk: As indicated	Underlag: Lark	Fag: E	Format: A0	
	Prosjekt: SolHeim Barnehage	Dato: 2026.05.22	Tegnet av: TJ	Kontrollert av: NS	Rev. dato:	
Dokumentasjon: KONKURRANSEGRUNNLAG	Tegningsnavn: Situasjonsplan elektro - del 2	Prosjektnr.: 25.042	Tegningsnr.: 00-E-40-20-20		Rev.	