06

Belysning av områder, parker og byrom
NORMARK

Versjon: 2026.09.v1

Det ikke noe generelt krav om belysning av områder, parker og byrom. Dette i motsetning til for veier. Enkelte steder vil det være naturlig å unngå belysning.

Selv om en park ikke skal ha generell belysning, kan det være aktuelt å belyse f.eks gangstier, objekter mv. Krav til belysning kan være fastsatt i gjeldende reguleringsplan.

Om en park er i nærheten av eller en del av et LNF-område(landbruks-, natur- og friluftsområde) skal belysningen forholde seg til eventuelle miljøsoner angitt i gjeldende reguleringsplan.

Følgende må hensyntas ved prosjektering og etablering av belysning:

- Belysningen må ivareta behovet for å skape trygge omgivelser ved å unngå at den bidrar til skygger og mørke kroker
- Belysningen skal ikke være skjemmede for sine omgivelser
- Belysningen skal ikke ha lysutslipp over horisontalplanet.
- Det vises til Belysningsplan for Oslo sentrum for anlegg omfattet av planen.
- Belysningsutstyr og master/stolper skal ikke være til hinder for normal drift og vedlikehold av området
- Belysningsutstyret skal tilkoples kommunens styresytem for offentlig belysning

Hvor ikke annet er angitt skal belysningen utformes i henhold til Lyskulturs publikasjon nr 25 «Belysnining av gater, veier og byrom».

Krav: Dimbar, Fargegjengivelsesegenskaper, Ra, høyere eller lik 80, Fargetemperatur, CCT lavere eller lik 2700 K

Miljøsoner:

Sone	Anvendelsesområde
E0	Områder som skal holdes helt mørke for stjerneobservasjon slik som nasjonalparker og UNESCO stjernelysreservat.
E1	Områder som skal holdes i mørke. Nasjonalparker og naturområder.
E2	Områder for lav belysning – typisk rurale områder, små tettsteder og relativ mørke urbane områder.
E3	Områder med litt høyere belysning som sentre i småbyer eller tett bebyggelse.
E4	Høy belysning som bysentra med høyt nivå for nattlig aktivitet.

Kilde: Basert på NS-EN 12464-2:2024