TEKNISK AVKLARING

Mellom
Oslo kommune, Bymiljøetaten (heretter kalt BYM)
Og
Sporveien AS (heretter kalt Sporveien)

Dispensasjon fra rundskriv som Banesjef Trikk/Driftsansvarlig har sendt ut:

«Generell informasjon i forbindelse med arbeider i og ved trikkespor.»

1. Formål

Denne avtalen skal avklare tekniske krav i forbindelse med arbeid på BYM sine gate- og veilysanlegg nær ved Sporveiens kontaktledningsanlegg/kjørestrømsanlegg (KL) 750 V

2. Driftsansvar

Sporveien har driftsansvaret for kjørestrømsanlegget inklusive mastene og kontaktledningen.

3. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg gjelder for oppdragene.

Alt personell som skal arbeide på BYM sine gate- og veilysanlegg nær ved Sporveiens kontaktledningsanlegg/kjørestrømsanlegg må ha gyldig FSE kurs.

4. Instruks fra Sporveien

a) Arbeider nær ved Sporveiens kontaktledningsanlegg/kjørestrømsanlegg utføres som AUS.
b) Personell fra BYM, eller BYM's driftsentreprenør skal ha relevant elektrofagbrev og vil av den grunn kunne jobbe i nærheten av kjørestrømsanlegget som instruert personell.

c) Lift som benyttes skal ha isolert kurv.
d) AFA (Ansvarlig For Arbeidet) i arbeidslaget skal gjennomføre sikker jobb analyse (SJA) i hvert tilfelle.
e) Ved arbeid som kan utføres med spenning på kontaktledningen skal ingen kroppsdel, verktøy eller materiell komme innenfor en sikkerhetsavstand på 0,5 meter.
f) Arbeid med wireoppheng, eller der sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes, krever utkobling av kontaktledningen.
g) Ved arbeid som gjøres i nærheten av kontaktledningen, eller avtale om utkobling, skal AFA (Ansvarlig For Arbeidet) i arbeidslaget varsle sporveien med å melde seg for TLS (Trafikkleder Sporvogn) på tlf. 22 79 76 70

5. Melding om ulykker/uhell

Personskader eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet eller som oppstår ved arbeider på eller betjening av elektrisk anlegg, skal i hvert enkelt tilfelle meldes snarest mulig til tilsynsmyndigheten. Ref FSE § 8. Kopi av melding sendes Sporveien AS og BYM.

Ref. HMS plan til entreprenør og Bymiljøetaten.

6. Brudd på instruks

Brudd på denne instruks kan medføre anmeldelse.

******