

PROFIL NR.		0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Grunneier														
Markslag														
Grunnforhold														
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		107,59 107,57 107,76 108,05 108,42 108,76 109,13 109,49 109,83 110,20 110,54 110,91 111,26 111,61 111,78 112,28 112,77 113,27 113,76 114,28 114,77 115,26 115,74 116,23 116,72 117,20 117,64 118,07 118,50 118,90 119,18 119,36 118,93 119,45 119,57 119,67 119,76 119,86 119,97 120,04 120,13 120,21 120,27 120,36 120,39												
HOR.V.PUNKT i m		5,4 28,5 11,8 11,8 9,5 24,4 52,1 9,1 3,1 3,8 11,0 19,4 12,6 9,3 4,8												
VL	Kumavst. i m	5,4 28,5 11,8 11,8 9,9 24,1 52,1 9,1 3,1 3,8 11,0 19,3 12,6 9,2 4,9												
	Fall i ‰	9,9 72,1 72,1 72,1 72,1 90,4 92,2 52,3 52,3 4,7 4,9 11,4 11,4 33,7 33,7												
	Kote utv. topp	105,69 105,74 107,80 108,66 109,53 110,25 112,43 117,24 117,72 117,98 117,95 118,00 118,23 118,37 118,69 118,91												
	Type og dim	180 PE100 SDR 11 110 PE100 SDR 11												
SP	Kumavst. i m	5,4 28,5 11,8 11,8 10,6 23,4 52,1 9,1 2,2 4,7 10,8 19,3 12,8 9,3 4,7												
	Fall i ‰	10,0 74,4 74,4 74,4 74,4 90,8 92,6 10,0 10,0 44,7 44,7 13,9 13,9 13,9 18,2												
	Kote innv. bunn	105,38 105,43 107,55 108,43 109,30 110,08 112,21 117,03 117,13 117,15 117,32 117,80 118,07 118,24 118,37 118,46												
	Type og dim	160PVC-U SN8												
OV	Kumavst. i m	0,6 3,8 10,9 19,4 12,6 9,3 4,1												
	Fall i ‰	30,0 30,3 30,3 13,9 13,9 13,9 18,4												
	Kote innv. bunn	117,59 117,68 117,81 118,08 118,26 118,39 118,46												
	Type og dim	200PVC-U SN8												

TEGNFORKLARING:

- NY VL
- NY SP
- NY OV
- STIKKRENNE
- EKSISTERENDE VL
- EKSISTERENDE SP
- EKSISTERENDE OV
- Høyspent
- NY KABELGRØFT **
- SLUK/SANDFANG
- NY KUM

MERKNAD:
OVERSIKTSPLAN FOR VA-ANLEGG VED UTVIDELSE AV BOLIGOMRÅDE

VEGÅRSHEI KOMMUNES VA-NORM LEGGES TIL GRUNN FOR AKTUELLE ARBEIDER

* DET MÅ ETABLERES STIKKRENNER ø300MM I ALLE PRIVATE AVKJØRSLER
* DET ETABLERES BAKKEKRAN OG STAKEPUNKT FOR STIKKLEDNINGER INNENFOR TOMTEGRENSE.
* PE-RØR I KOMMUNAL HVOEDTRASE SPEILSVEISES

** KABELGRØFT UTFØRES IHT. RETNINGSLINJER/KRAV FRA AKTUELLE INSTANSER:
-- GLITRE NET: ø160
-- FIBER: 2 x ø40
-- VEILYS: 1 x ø75

KARTDATA:
Høydegrunnlag: NN2000
Koordinatsystem: EUREF 89, UTM SONE 32
Ekvidistanse: 1m

REV.	BESKRIVELSE:	DATO:	TEGN:	KONT:
-	-	-	-	-
A	REVIDERT ETTER MERKNADER, STATUS "TIL PRISING"	05.08.26	KØ	VE

DATO: 05.06.2026
TEGNET: VE
MÅLESTOKK: 1:1000 (A1)
KONTROLLERT: KØ
INT. PROSJEKT NR.: 26048
TEGNINGSSTATUS: TILBUDSTEGNING
TILTAKSHAVER/OPPDRAGSGIVER: VEGÅRSHEI KOMMUNE
PROSJEKT: GRASÅSLIA
TEGNING: VANN- OG AVLØPSANLEGG PLAN OG PROFIL TRASE 5

Stærk.
HAVNEGATEN 1 – 4836 ARENDAL – TELEFON 37 00 57 50

FAG	BYGN. DEL:	TEGN. NR:	REV.
VVA	-	H05	A