

INTERNET FORDELING				UTSTYR FORDELING		EKSTERNT UT/INN	Adresse /beskrivelse/ merknad
Kursnr./samlesk.	Verntype	Komponenter i hovedsystem	R.kl.		Kabelform		
			EL	SI			

IFSI 3x50/16 Al

22 Lastskillebryter 63A

23 I_{Δ} 3/25A - C Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 22

24 I_{Δ} 3/25A - C Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 23

25 I_{Δ} 3/25A - C Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 24

26 I_{Δ} 3/25A - C Tilleder TXLP 2x4/4 Cu 25

Antall kurser må tilpasses antall varmekabler som forsynes fra fordelingen. Oppgitt antall og sikringsstørrelse er kun retningsgivende.

OPSJON! Gatevarme

INFO

DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM
O KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREGNES/
VERIFISERES FOR FORDELINGEN SETTES
I PRODUKSJON

SPENNING: 230V

FORD. SYS: (IT?) TN-S

Ik MAKs: ??kA

Ik MIN: ??kA

KAPSLING: Ref. beskrivelse

FORM: Ref. beskrivelse

[illegible]