

# Skjema Underfordeling Skap ved Bro 230V IT:

| INTERNT I FORDELING |           |                           | UTSTYR I FORDELING |           | EKSTERNT UT/INN | Adresse /beskrivelse/ merknad |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Kursnr./samlesk.    | Vernitype | Komponenter i hovedsystem | R.kl.<br>EL SI     | Kabeltype |                 |                               |
| 0                   |           | IFSI 3x150/50 Al          |                    |           |                 | FRA HOVEDFORDELING            |
| 1                   |           | Lastskillebryter 63A      |                    |           |                 | VARME I FORDELING             |
| 2                   |           | 2/16A - B                 |                    |           |                 | LYS I FORDELING               |
| 3                   |           | 2/16A - B                 |                    |           |                 | STIKK I FORDELING             |
| 4                   |           | 2/16A - B                 |                    |           |                 | LYS I FORDELING               |
| 5                   |           | 2/16A - B                 |                    |           |                 | VARME I FORDELING             |
| 6                   |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Rundstift   |
| 7                   |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Rundstift   |
| 8                   |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Rundstift   |
| 9                   |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 10                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 11                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 12                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 13                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 14                  |           | 2/10A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 15                  |           | 2/13A - D                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 16                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |
| 17                  |           | 2/16A - C                 |                    |           |                 | Uttak 2x1-fas 16A Shucko      |

INFO  
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM  
OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/  
VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES  
I PRODUKSJON

SPENNING: 230V  
FORD. SYS: (IT?) TN-S  
Ik MAKS: ??kA  
Ik MIN: ???kA  
KAPSLING: Ref. beskrivelse  
FORM: Ref. beskrivelse

## SYMBOLER

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | Effekbryter                                                   |
|  | Automat                                                       |
|  | Kombiautomat 30mA                                             |
|  | Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter |
|  | Styrestrøm                                                    |
|  | Kontaktor                                                     |
|  | Overspenningsvern                                             |
|  | Lastskillebryter                                              |

|                |      |                                         |            |                        |          |     |
|----------------|------|-----------------------------------------|------------|------------------------|----------|-----|
| A-01 24.08.26  |      | KONKURRANSEGRUNNLAG                     |            | JLA                    | PGH      | SMA |
| Rev.           | Dato | Beskrivelse                             | Utarbeidet | Kontrollert            | Godkjent |     |
| Produisert for |      | Kvinesdal kommune                       |            | Kvinesdal              |          |     |
| asplan viak    |      | Anbudstegning                           |            | Målestokk 1:1          |          |     |
| Liknes Torg    |      | Tavleskjema Underfordeling Skap ved bro |            | Koordinat-/høydesystem |          |     |
|                |      |                                         |            | Prosjektør:            |          |     |
|                |      |                                         |            | 651021-01              |          |     |
|                |      |                                         |            | Tegningsnr.            |          |     |
|                |      |                                         |            | IN022                  |          |     |
|                |      |                                         |            | Revisjon               |          |     |
|                |      |                                         |            | A-01                   |          |     |