



Tegnforklaring

VA:	Eksisterende	Planlagt
Vannledning		
Spillvannsledning		
Pumpeledning spillvann		
Avløp felles		
Overvannsledning		
Drensledning		
Ledninger rives/fjernes		
Kabelgrøft		
Kum		
Sandfangskum		
Sluk		
Brannhydrant		

Annen informasjon:


Eiendomsgrense

Veg
Bygninger
Vann

Forklaring

Brannvanndekning: $r = 50 \text{ m}$, $\varnothing = 100 \text{ m}$

Koordinatsystem: Euref89 UTM sone 32N
Høydesystem NN2000



F02	2026-09-11	For anskaffelse	AasKor	AnLok	AnLok
E01	2026-04-28	For godkjenning hos myndigheter	AasKor	AnLok	AnLok
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1) 1:1000
Stord Vatn og Avløp AS					
Hystadvegen VA-anlegg					
Brannvanndekning					
PeI 0 - 750					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52408305	HYS-VA-051		F02