360.003 Avkast jethette

Spesialavkast Jethetter

360.002 Avkast jethette

360.001 Avkast jethette

Avtrekk spalte kjøl/frys. Må tilpasses levert utstyr

Kanaler for fremtidig tilkobling labutstyr Ø160 Avsluttes med blindlokk ved dekke

Avkast kjøkken over tak Brannisoleres 80 mm

Avtrekkshette direkte ut Monteres med lys, styreluft og nødvendige filtre

ca 2000 m3/h

Vifte spesialavkast lab Brannisolasjon 50 mm

Kanaler for fremtidig tilkobling labutstyr Ø160 (Ø125 i overgang dekke) Avsluttes med blindlokk ved dekke

TAKTERRASSE

Tegningsnummer	Revisjon
04-V-360-20-01	00

Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato
00	Anbudsdokumenter	INE	RCR	24.08.26

Prosjekt: VEAS-PAB

Gnr / Bnr: 66/185

Oppdragsgiver: VEAS

Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase: Anbudsdokumenter

Dato	Oppdragsnr
24.08.2026	645497-05

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
INE	EJK	INE	1:50	A0

PLAN 04 - LUFTBEHANDLING

Tegningsnummer	Revisjon
04-V-360-20-01	00

Etg. Fag System Type Løpenr.

#Bruksbegrensningen:Oppdrag=645497-05;Dokumentmappe=04-V-360-20-01;Tittel=PLAN 04 - LUFTBEHANDLING;Revisjon=00;Revisjonsdato=24.08.26;Revisjonskommentar=Anbudsdokumenter;Målestokk=1:50#