

Tegnforklaring

Brann

--- Branncelle EI 60 [B 60]

"EI XX" Brannmotstand dør/luke

Definert rømningsvei

➡ Flukt-/rømningsvei

- ■ ■ Fluktvei

 Ikke del av tiltaket

BRANNKLASSE	2
RISIKOKLASSE	2
ETASJEANTALL	5
TILTAKSKLASSE	2

Etasjeskillere mellom brannceller skal utføres branncellebegrensende

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet S_a

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG
KATEGORI 2 MED
ALARMVEFØRING
2. HÅNDSLOKKERE
3. LEDESYSTEM

Tegningen må ses i sammenheng med
brannteknisk rapport utarbeidet av
Asplan Viak AS.

Tegningsnummer **K1-F-200-20-001** Revisjon **C-01**

C-01	Ny fase, nytt underlag fra ARK og nytt tegningsnummer	TMT	JHM	12.06.26
Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato

Prosjekt	Gnr / Bnr
VEAS - påbygg	68/185
adm.bygg	

Oppdragsgiver	Oppdragstaker
Veas Selvkost AS	asplan viak

Prosjektfase				
Detaljfase				
Dato	Oppdragsnr			
09.12.2025	645497-05			
Utløst av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
TMT	JHM	GL	1:100	A1

Branntegning
Plan Kjeller

Tegningsnummer **K1-F-200-20-001** Revisjon **C-01**

Etg. Fag System Type Løpnr.

