Entreprise B2. Legger PE 710 SDR 9 ned til forankret krage og løsflens på landsiden av Moloen.
Bunn rør i i samme høyde som trase eksist PE ø315 utslippsledninger. Eksist PE 355 på landsiden av moloen rives når ny utslippsledning er laget av B2

Åpning av molo og legging av sjøledning PE 710 SDR gjennom moloen utføres av denne entreprisen men må koordineres med sjøeentreprenør annen entreprise.

Fjerning av eksisterende 2 stk ø355 PE med betonglodd i sjø fra profil 265 til profil 825 medtaes i B2 og utføres når ny utslippsledning er etablert i B2.

Ny PE 710 fra Djupavika (annen entreprise)til her legges i samme trase som de 2 stk ø355 eksisterende utslippsledninger.

PROFIL NR.		0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050
Grunneier		
Markslag		
Grunnforhold		
TERRENG H./TOPP VEGDEKKE		10,21 9,66 9,12 8,60 7,79 6,62 5,64 4,44 3,41 2,95 2,66 2,43 2,37 2,29 2,24 2,22 2,20 2,35 1,00 1,00 -8,02 -12,13 -13,52 -14,37 -14,86 -15,15 -15,12 -14,23 -14,93 -14,33 -15,59 -15,15 -16,91 -18,19 -19,24 -20,30 -20,82 -21,37 -21,53 -21,67 -21,68 -21,90 -22,30 -22,77 -23,38 -24,62 -26,12 -27,37 -29,00 -30,88 -35,37 -36,99 -38,26 -39,53 -41,81 -46,19
Hor.vinkelpunktavstand i m		9,9 7,6 19,1 15,3 39,3 2,3 3,9 5,4 6,9 4,4 8,1 8,4 98,4
PumpeSpillvannsledning	Kumavstand i m	9,9 7,6 19,1 15,3 39,3 2,3 4,6 6,6 6,9 5,1 4,4 8,1 8,4 98,4
	Fall i ‰	-34,1 -31,9 -57,8 -75,7 -72,3 -68,5 -22,7 -17,2 -7,3 -19,7
	Kote innv. bunn	8,58 7,98 7,20 7,04 6,16 3,19 3,02 2,76 1,80 1,48 1,32 1,23 1,08 1,01 0,88 0,80 0,73 -1,20 -1,20 -7,32 -13,73 -14,48 -14,73 -13,69 -14,10 -13,96 -14,32 -15,48 -18,08 -19,54 -20,23 -21,14 -21,19 -21,34 -21,48 -21,71 -22,25 -22,71 -23,23 -24,01 -25,75 -27,71 -29,10 -30,65 -34,82 -36,11 -37,82 -38,81 -41,56 -45,98
	Type og dim	710PE 100 SDR 9 2 stk 355PE 100 med betong lodd

X6628800
X6628700
X6628600
Y301100
Y301200
Y301300
Y301400
Y301500
Y301600
N
Grensesnitt entreprise B2
mot Stord RA
Grensesnitt entreprise B2
mot Sjøledning
Grensesnitt entreprise B2
mot Sjøledning
SRA-B2-143
SRA-B2-143
PSP PE 100 710 SDR 9
PSP PE 100 710 SDR 9
PS PE 100 355
PS PE 100 355
PS PE 100 355
0
50
100
150
200
250

Eksisterende utslipp sjøledninger 2 stk PE 355 fjernes .
I samme trase på bunn kommer fra annen entreprise PSP PE 710 SDR 9 fra Djupavika

Detaljtegning på Varerør lagt gjennom molo.
Se eldre tegning prosjekt 5133231-212.

Geodetisk referanse:
Horisontalt: Euref89 UTM Sone 32
Vertikalt: NN2000

F01	2026-09-01	For Anskaffelse	ARIELL	NJK	ToDal
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Stord Vatn og Avløp AS

Målestokk (gjelder A1)
1:1000/500

Entreprise B2
Plan og profil for PE 710 ned til Molo
Eksisterende utslippsledninger 2stk ø355

Norconsult

Oppdragsnummer: 52408305
Tegningsnummer: SRA-B2-142
Revisjon: F01

"X:\nor\oppdrag\Bergen\524\08\52408305\BIM\VA_TI\Forprosjekt renseanlegg\Sheets\52408305_SRA-B2-131- FOR-008 VA_plan_Skjersholmane.dwg - AriEll - Utskriftsdato: 2026-09-23, 14:06:25 - LAYOUT = SRA-B2-142 - XREF = VA_plan og profil skjersholmane Djupavika PE 710, VA_plan og profil skjersholmane alt A4_med psp710, VA_plan og profil skjersholmane alt A4, VA_plan og profil skjersholmane alt A3, VA_plan og profil skjersholmane alt A2, Sjøkart_1m_2D, 52408305_grøftesnitt sjøledning, VA_plan og profil skjersholmane alt 3, VA_plan og profil skjersholmane alt 2, Sjøkart_1m_skjersholmane-eldoyane_LAT, VA_plan og profil skjersholmane alt 1, utkast trase alt, Stedsnavn, Eksisterende_VA_Stord_2D, Kartgrunnlag_Eldøyane_2D - RASTER = ORTOFOTO_GEOTIFF.TIF"