


Branncellebegrensende skille EI30 [B30]




EI 30 Sa Brannløser røyktett

- Brannalarmanlegg, kategori 2
- Sløkkeutstyr (brannslanger) slik at alle arealer dekkes
- Ledesystem

Sjakter anbefales å tettes i hvert dekke.

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien for bygningen og skal ses sammen med denne.

Dersom installasjonssjaktene støpes/branntettes i hvert etasjeskille og kanalgjennomføringer brannisoleres, slik at etasjeskillet brannmotstand ikke svekkes og kanalene brannisoleres, kan sjaktveggene utføres uten brannmotstand. Ellers skal sjaktveggene ha samme brannmotstand som etasjeskilleene.



Varmt flatt tak

Kaldt flatt tak
overdekning over inngangsparti

pulttak, takhelning 18 grades
saltak, takhelning 23 grades

åpent ned, dobbelt høyt rom

Gang
H2-01

Lager
2-04 m2

Teknisk rom
H2-02
197,9 m²

2	09.09.26	Anbudstegning	SG	JF
1	22.05.26	Oppdatert tegningsgrunnlag	KE/VS	SG
v.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.	Kontr.

Anbudstegning

Sør- Aurdal Kommune

Against AS



Sør-Aurdal ungdomsskole		Adresse Postnr, sted Gnr/bnr 31/47	DATE 08.05.2025
Drannplan 2. etasje		MALESTOKK 1:100 (A1)	TEGN Kim Erik V. Svensson
DOKUMENT 500186		TEGN NR. F-20-B1-02-01	KONTR Steinar Groven
		REVISJON F-02	