
Overbygning Ekro / Rusti / Eikevegen

1:10



Slitelag, Agb11, t=40 mm
Bindlag, Agb11, t=40 mm

Bærelag, Fk 0/32, t=160 mm

Forsterkningslag, Fk 20/120, t=280 mm

Fiberduk bruksklasse klasse 3 (benyttes ved behov)

Premisser for dimensjonering

Overordnet - Håndbok og krav

Basert på håndbok	N200 (2024)
Frostdøgn, F10	1469
Frostdøgn, F100	2683
Årsmiddeltemperatur, C	7.64
Frostdager	64

Ekro / Rusti / Eikevegen

Vegtype	Adkomst boligområde
Ådt	150
Trafikkgruppe	A
Dimensjonerende hastighet	50km/t

Merknad

- Overbygningene må brukes iht faktiske grunnforhold, avdekket på byggeplassen.
- Eventuelt topplag av organiske masser/matjord må fjernes.
- Forutsetter bæreevnegruppe 1-3, telefarlighetsklasse T1-T2. Forsterningslagets tykkelse økes med 10 - 80cm ved dårlig grunn

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Stord Vatn og Avløp AS
Ekro, Rusti og Eikevegen

Fag: RIVEG | Format: A3
Dato: 30.09.2026
Målestokk: 1:10
Koordinatsystem:
Høydesystem:

Overbygning
Ekro, Rusti og Eikevegen

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status: Anbudsgrunnlag | Konstr./Tegnet: TERV | Kontrollert: OYVINDSA | Godkjent: HEB
Oppdragsnr.: 10260219-01 | Tegningsnr.: F001 | Rev.: 00

O:\O10260\10260219-01\10260219-01-03_ARBEIDSOMRAADE\31_tegninger_dak\Ekro-Rustiklay_F_normalprofil-og-overbygning.dwg, - Layout: (F001)