"\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Steinkjer\525\05\52505381\BIM\VA_TIlSheets\Lay_VA-plan.dwg - ToLRe - Utskriftsdato: 2026-10-15, 14:00:01 - LAYOUT = GH001 - XREF = T_VA_lengdeprofil, 52505381_Kartgrunnlag_UTM32N, aiendomsgrenser, T_VA-plan_500, T-geom 2026, T_VA-plan_250, 52505381_L-Modell, 52505381_Kartgrunnlag_UTM32N, VA-kart"

29/275

29/255

29/184

29/185

29/276

X6913025

X6913000

X6912975

X6912950

X6912925

Y335450

Y335475

Y335500

Y335525

Y335550

H06

O0

O1

O2

O3

O4

SA5

SA7

SA9

SA10

ST1

37.824

37.799

37.765

37.754

37.570

37.270

Innmåling ved start graving

Spillvann graves fram og tilkobles

Vannledning kobles til utlagt stikkledning.

Kobles til eksisterende OV 400

Åpen grøft etableres for utløp av overvannsledning.

OV PP 250 SN8

OV PVC-U 160 SN8

OV PP 400 SN8

OV PVC-U 200 SN8

OV PP 200 SN8

VL PE 100 63 PN12,5 SDR 11

SP PVC-U 160 SN8

VL 40 PE

SP 110 PVC

SP 160 PVC

VL 63 PE

OV 400 PVC

OV PP 450 SN8 VL 125 PE SDR11

TEGNFORKLARING

	Eksisterende	Planlagt
Vannledning		
Overvannsledning		
Spillvannsledning		
Drensledning		
Sandfang		⊞
Kum	○	◎
Brannhydrant		
Teiggrenser		

MERKNADER

- Høyder på tilkoblinger til eksisterende ledninger er hentet fra ledningskart eller antatt. Må måles inn og kontrolleres. Vesentlige avvik meldes til byggeleder.

Høydereferanse: NN2000
Koordinatsystem: EUREF89 UTM32

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H06	2026-10-15	Justert etter dialog med VA i kommunen	ToLRe	IngWol	RaTor
H05	2026-10-05	For utførelse på montasjested	ToLRe	IngWol	RaTor
E04	2026-08-12	For godkjennelse hos myndigheter	ToLRe	AneOed	RaTor
F03	2026-06-26	For anskaffelse	IngWol	ToLRe	RaTor
E02	2026-06-12	For godkjennelse hos myndigheter	IngWol	ToLRe	RaTor
D01	2025-11-25	For godkjennelse hos oppdragsgiver	AneOed	ToLRe	RaTor

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Ulstein kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:250

Sundgotmarka barnehage
Vann og avløp
Plantegning - Barnehage

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52505381	GH001	H06