Spørsmål nr. 1 fra tilbyder:

Vingemur, Post 04.22.7

Original spørsmål

Det er i post 04.22.7 beskrevet att det skal være skrå rist på inntaket på vingemuren. Dette er ikke standard på rist ifra fabrikantene på dimensjoner over 1200mm. Ifra 1400mm og oppover leveres det flat rist. Aksepterer byggherre flat rist, eller skal det kalkuleres med att det må spesialbestilles skrå rist?

Svar:

Post prises som beskrevet, dvs. med skrå rist.

Kfr. tilbudsbeskrivelsen: «Opsjons priser/ alternative løsninger blir ikke vurdert/ hensyntatt».

Spørsmål nr. 2 fra tilbyder:

Levering av rør, Post 04.21.3

Original spørsmål

I post 04.21.3 er det beskrevet PP rør. Er byggherre åpen for at det kan gis alternativ pris på betongrør i tilsvarende dimensjon? Dette vil være kostnadsbesparende for både byggherre og miljøet med tanke på att det kan benyttes grovere omfyllingsmasse, samt att det er rimeligere innkjøp?

Svar:

Post prises som beskrevet, dvs. med PP rør.

Kfr. tilbudsbeskrivelsen: «Opsjons priser/ alternative løsninger blir ikke vurdert/ hensyntatt».