Om det er kabel videre, tilkobles denne i masta.

Trekkerør avsluttes i skjøtegrop.

NB! Nye trekkerør må krysse under eksisterende fjernvarmerør

Reklametårn

Nytt kabelskap Lede.
Monteres ved eksisterende kabelskap

=432.002 - eventstrøm/forsyning dam
Ny forsyning fra kabelskap Lede.

Automatikkskap pumpe
Skapene settes ved eksisterende kabelskap
Forsyning fra =432.002

Y534750

-NK001

NB! Stor, firkantet VS-kum i krysset.
Nye trekkerør må gå rundt.

Plassering/utforming av traseer tilpasses eksisterende VA og fjernvarmerør. I trange passasjer kan trekkerør legges i flere høyder

S-966
Lede

=432.001
Ny veilysfordeling
Forsynes fra nettstasjon

Rør skal inn til nettstasjon
Koordineres med Lede

Tilførsel teknisk VA-kum regnbed.
Trase tilpasses VA-trase

Trekkerør avsluttes i skjøtegrop.

Om det er kabel videre, tilkobles denne i masta.

Trekkerør avsluttes i skjøtegrop.

Y534650

X6563600

Y534700

X6563550

X6563500

1:200
-2 0 2 4 10m

TEGNFORKLARING

Planlagt nyanlegg

- Grøft for trekkerør
- Tiltaksgrense
- Ny belysning mast (se N-tegning for detaljer)
- Ny belysning mast med strømuttak (se N-tegning for detaljer)
- Ny belysning pullert (se N-tegning for detaljer)
- Ny belysning veggmontert (se N-tegning for detaljer)
- Eksisterende belysning
- Eksisterende belysning fjernes
- Nytt skap for veilys, event, dam Skien kommune
- -NK001 Ny trekkekum, TK2
- Nytt kabelskap Lede
- Eksisterende nettstasjon Lede
- Eksisterende, vannbåren varme
- Planlagt, vannbåren varme
- Eksisterende VA
- Ny VA - Sirkel med kryss betyr fjernes.
- Eksisterende fjernvarme

MERKNADER

Elarbeider iht. NEK 600/N601.
Trekkerør iht REN 9010.

Avstandskrav mot VA-rør: 1M

OBS: XY-referanser refererer til midtpunkt på objekt.

HENVISNINGER

I01 - EKSISTERENDE KABLER
IN12 - RØRPLAN DIZZY TUNES PLASS
N02 - BELYSNING OG KABLING DIZZY TUNES PLASS

Rev.	Rev. gjelder	Tegnet	Kontrollert	Godkjent	Dato

Kverndalen	
Nye trekkerør Dizzy Tunes plass Konkurransegrunnlag	
SKIEN KOMMUNE	
Bestiller:	Skien kommune
Produsert av:	AFRY
Dato:	15.10.2026
Prosjektnummer:	D0275658
Konsulentarkiv:	
Koordinatsystem:	UTM32
Høydereferanse:	NN2000
Målestokk:	1:200
Format:	A1
Tegning nr:	IN02
Rev.	-

AFRY

ERS	SÅ	SK
Tegnet	kontrollert	Godkjent

Besøksadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
Postadresse: Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
TLF.: +47 24 10 10 10

AFRY's arkivnr.: T:\D0275658 - Kverndalen 2 Detaljprosjektering\04 Arbeidsmapper\02-Tegninger\02 Plottetegning\LAY_IN.dwg