SK1
OK1
VK1
VK2
SF1
TRASE 1
SP400 PVC-U SN8
OV250 PVC-U SN8
VL250 PE100 SDR11
SF2
SK2
OK2
VK3
SF3
SK3
OK3
SF4
SF5
VK4
SF6
SK4
OK4
SK5
VK5
OK5
SF7
SF8
PS75 PE100 SDR17
PS75 PE100 SDR17
OV250 DV SN8
VL250 PE100 SDR11
SF9
SF10
OK6
VK6
VK7
SK6
SF11
OK7
SF12
SP160 PVC-U SN8
OV315 DV SN8
VL250 PE100 SDR11
OK8
VK8
SK7
SF14
SF15
OK9
SK8
SK9
SK10
SK11
PS3
Trase 5
SK22
VK9
SK18
Trase 3
SP160 PVC-U SN8
VL250 PE100 SDR11
VK10
SK19
OK10
SP160 PVC-U SN8
OV250 DV SN8
VL250 PE100 SDR11
SK20
OK11
VK11
VK12
SK21
OK12
Nødoverløp til -5
Trase 3 legges i samme trase som regulert vei o_V_4
Kryssing av Subsea 7 linje med boring.
Behov for prøvegraving før valg av boremetode.
Trase 2 krysser Giske golfbane.
Overflaten reetableres slik den
var før gravingen.
Graving og anleggstrafikk
må holde god avstand til greens.
Det er lagt opp til 5 m avstand.
Green 1
Green 2
Green 3
TRASE 2
VL250 PE100 SDR11
SP400 PVC-U SN8
VL250 PE100 SDR11
SP400 PVC-U SN8
Vektet SP400 PE100 SDR17
Vektet SP630 PE100 SDR17
Vektet SP630 PE100 SDR17
SK17
SK14
SK13
SK12
Kryssing av Subsea 7 linje med boring.
Behov for prøvegraving før valg av boremetode.
Det benyttes grøftekasser ved kryssing
av green 3 for smalest mulig grøft, og
minst mulig skade på greenen.
Plassering av masser, og anleggstrafikk
skal skje på sørsiden av Trase 2.
Graving skal ikke skje inn på arealet
for kulturminne.
Kulturminne
Feil i kartgrunnlag.
Fyllingskant går ca. her.
Eksisterende fyllingskant
Eksisterende fylling
ca. kote +1-1.5.
Utslippsledning til -20
-5
-10
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

TEGNFORKLARING

- VL prosjektert (vann)
- SP prosjektert (spillvann)
- OV prosjektert (overvann)
- PS prosjektert pumpespillv
- VL eksisterende
- SP eksisterende
- OV eksisterende
- PS eksisterende
- Ledn. ute av drift
- Åpen grøft
- VA-kum
- Areal fremtidig renseanlegg
- Fylling
- Subsea 7 linje
- Eiendomsgrense
- Innmålt green og fringe

Rev.	Revisjon gjelder	Rev.dato	Utarb.	Kontr.
-	-	-	-	-

Prosjekt
VA-anlegg Gjøsundneset

Oppdragsgiver: Giske kommune
Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase
Tilbudstegning

Dato	Oppdragsnr. AV	Koordinatsystem	Høydereferanse
06.11.2026	645226-01	UTM32	NN2000

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
AIO	EB		1:1000	A1

Plantegning / Oversiktstegning
VA-ledningsanlegg
Gjøsundneset

Tegningsnummer: **H B** (Fag Type) **101** (Løpenr.)
Revisjon: **A-01**