TEGNFORKLARING

	PLANLAGT	EKS./ANNEN ENTREPRISE
ELEKTRO TRASÉ		
TRYKKØKNINGSSTASJON		
BOKSKULVERT		
SPILLVANN PUMPESTASJON		
ELV / BEKK		
INNSJØ		
EIENDOMSGRENSE		

	PLANLAGT	EKS./ANNEN ENTREPRISE
NETTSTASJON		
LEDNING LUFTLINJE		
KABEL GLITRE		
KABEL STATNETT		
KABEL TELENOR		
TK2 TIL FIBER		

MERKNADER

- Lavspent og høyspent legges i trekkerør under kulvert ved trykkøker 1.
- Lavspent/høyspent i GS02 legges her i 110mm/160mm SN8 trekkerør (rødt) .
- Høyspent legges i trekkerør under kulvert ved trykkøker 2 og frem til ny nettstasjon ved trykkøker 2. Høyspent i GS03 legges her i 160mm SN8 trekkerør (rødt).
- Lavspent legges i trekkerør under kulvert ved pumpestasjon. Rør bør begynne på "normal høyde" ca. 10m før kulvert, og ende opp inne ved spillvann pumpestasjon slik at kabel kan trekkes helt inn. Lavspent i GS04 legges her i 110mm SN8 trekkerør (rødt).
- Trekkerør 75mm og jording for VK legges frem til spillvann pumpestasjon.
- OPI-kanal til BULK i GS08 går kun fra profil ca. 30 til 100.
- Fiberrør skal gå hele gjennom trekkekummer.

HENVISNINGER

- REN-blad 4100
- E-40-01 Grøftesnitt
- E-40-02 Grøftesnitt
- Z-10-01 VA Situasjonsplan
- Z-20-30 Plan og profil Veg 60020 Pel 0 - 175
- Z-30-01 Typetegning 60010 Normalprofil veg og grøft
- Z-30-02 Typetegning 60020 Normalprofil veg og grøft
- Z-30-03 Typetegning 60011 Normalprofil veg og grøft

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H03	2026-10-16	For utførelse på anlegg	OeBjoe	JonSch	LarAam
F02	2026-05-29	For anskaffelse	OeBjoe	JonSch	LarAam
D01	2026-04-24	For godkjennelse hos oppdragsgiver	OeBjoe	JonSch	LarAam

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vennesla kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:5000

Rørtrase Smååsane-Støleheia
RIE
Plantegning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52505035	RIE-E-90-01	H03

"X:\nor\oppdrag\Kristiansand\525\05\52505035\BIM\Elteknikk\Modell\E-90-01_RIE.dwg - OeBjoe - Utskriftsdato: 2026-10-09, 09:05:38 - LAYOUT = RIE-E-90-01 - XREF = am_acad_fremtidig-høyspent-60020, gm_el_telenor, gm_el_statnett, gm_el_glitre, t-geom_vei_skravur, gm_acad_kartgrunnlag_redigert, gm_acad_kartgrunnlag-hatch-innsjø, gm_acad_kartgrunnlag-hatch-bygg, gm_acad_kartgrunnlag-hatch+veg"