MERK:
Ikke alle ledninger og kummer fremkommer på situasjonsplan. Kun hovedføringene.
For flere detaljer, se plan og profiltegninger.

FREMTIDIG HØYDEBASSENG
Kt.+200, 1500m³

FREMTIDIG
VL Ø250PE TIL HB
700m

FREMTIDIG VL Ø250PE
MOT STØLEHEIA 780m

EKSISTERENDE
TRYKKØKER
Kt.+82
Kapasitet 25 l/s mot 120m

ENTREPRISEGRENSE
TILKNYTTES FREMTIDIG STIKK Kt.108.5

Høybrekk
Kt.+225

VL 250 PE100 SDR11
SP 200 PVC SN8

VEG 60010

EKSISTERENDE
Ø225PVC TIL HB
334m

Dim. overgang
kt.+137.5

EKSISTERENDE
Ø280PVC TIL HB
741m

TRYKKØKER 1
Kt.+119

SMÅÅSANE

VL 250 PE100 SDR11
SPP 160 PE100 SDR11

TRYKKØKER 2
Kt.+180

KLARGJORT
STIKK STATNETT

STØLEHEIA

VEG 60011

SP PUMPESTASJON
Kt.+177

FJELLBORING
ca. PEL. 2535 - 3350

BORING

VL 250 PE100 SDR11 til HB
SP 180 PE100 SDR11

SP 160 PVC SN8
VL 250 PE100 SDR11 til HB
VL 250 PE100 SDR11 BULK
VL 250 PE100 SDR11 BULK

ENTREPRISEGRENSE
TILKNYTTES
FREMTIDIG STIKK
ca Kt.+253

VEG 60020

KLARGJORT STIKK TIL STØLEHEIA-
SØR. VL280PE OG SP160PVC

HØYDEBASSENG MED TRYKKØKER 3
Kt.+290, 1500m³

TEGNFORKLARING

	PLANLAGT	EKS./ANNEN ENTREPRISE
VANNLEDNING		
SPILLVANNSLEDNING		
SPILLVANN TRYKKLEDN.		
Fallpil		
KUM		
HØYDEBASSENG		

	PLANLAGT	EKS./ANNEN ENTREPRISE
LEDNING LUFTLINJE		
TRYKKØKNINGSSTASJON		
EIENDOMSGRENSE		
SPILLVANN PUMPESTASJON		
ELV / BEKK		
INNSJØ		

HENVISNINGER

- Z-20-01 Plan og profil 60010 PEL 0-275
- Z-20-02 Plan og profil 60010 PEL 275-550
- Z-20-03 Plan og profil 60010 PEL 550-775
- Z-20-04 Plan og profil 60010 PEL 775-1025
- Z-20-05 Plan og profil 60010 PEL 1025-1275
- Z-20-06 Plan og profil 60010 PEL 1275-1500
- Z-20-07 Plan og profil 60010 PEL 1500-1725
- Z-20-08 Plan og profil 60010 PEL 1725-2000
- Z-20-09 Plan og profil 60010-60011 PEL 2000-2275
- Z-20-10 Plan og profil 60011 PEL 2275-2550
- Z-20-20 Plan og profil Boring PEL 2550-3400
- Z-20-21 Plan og profil Boring PEL 3250-3400
- Z-20-30 Plan og profil 60020 PEL 0-175
- Z-20-31 Plan og profil 60020 Tilknytning mot kummer borehull
- Z-20-32 Plan og profil 60020 PEL 175-400
- Z-20-33 Plan og profil 60020 PEL 400-500

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
H04	2026-10-16	For utførelse på anlegg / byggeplass	MarHar	AinRoe	LarAam
F03	2026-05-29	For anskaffelse	MarHar	AinRoe	LarAam
D02	2026-04-24	For godkjennelse hos oppdragsgiver	MarHar	AinRoe	LarAam

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vennesla kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:5000

Rørtrase Smååsane-Støleheia
VA
Situasjonsplan

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52505035	RIVA-Z-10-01	H04

"X:\nor\oppdrag\Kristiansand\52\05\52505035\BIM\VA_TI\Sheets\\52505035-RIVA-Z-10.dwg - MarHar - Utskriftsdato: 2026-10-02, 17:26:05 - LAYOUT = 01 - XREF = gm_acad_ortofoto, gm_acad_områdeplan-mosedheia, gm_ap_planer-støleheia, gm_acad_kartgrunnlag-hatch-innsjø, gm_acad_kartgrunnlag-hatch-bygg, gm_acad_kartgrunnlag-hatch-veg, gm_acad_kartgrunnlag"