


TT 01 Temp. i bygg
GA 01 Røykmelder
IB Innbruddsreg
LS 03 Vann på gulv
AV 01 Avtrekksvifte overbygg




Pumpestasjon PV02

# Rom for Reservestrøm

TT 02 Temp. i bygg
IB02 Innbruddsreg

## Tegnforklaring

- TT Temp. i bygg
- GA Røykmelder
- IB Innbruddsreg
- LS Nivåbryter
- LT Nivåtransmitter
- PT Trykktransmitter
- PI Måleinstrument
- PSL Pressostat lavt trykk
- PSH Pressostat Høyt trykk
- FT Vannmåler
- M El. Styrt ventil
- Avstengningsventil
- Mengdereguleringsventil
- Tilb. ventil
- Trykkreduksjonsventil

KOMMENTARER

HENVISNINGER
B-40-02 Trykkøker 1 Plan og snitt
Z-40-02 Trykkøker 1 Plan- ,snitt- og perspektiv

| Rev. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontroll | Godkjent |
|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 2026-05-29 | For anskaffelse | KjeLar | KRO | LarAam |
| D01 | 2026-04-24 | For godkjennelse hos oppdragsgiver | KjeLar | JoaLid | LarAam |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vennesla kommune

Målestokk (gjelder A1): Ikke MS

Rørtrase Smååsane-Støleheia
VA
Trykkøker PV02
Flytskjema

Norconsult

| Oppdragsnummer | Tegningsnummer | Revisjon |
|---|---|---|
| 52505035 | RIVA-P-40-02 | F02 |

"\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Kristiansand\525\05\52505035\BIM\Maskin_prosess\Sheets\\52505035-RIVA-X-XX_Flytskjema.dwg - KjeLar - Utskriftsdato: 2026-05-27, 09:29:52 - LAYOUT = RIVA-P-40-02 - XREF = høydebasseng"