

Grøftesnitt 1

Grøft nr.35




Grøftesnitt 3

Grøft nr.2
Grøft nr.5
Grøft nr.6
Grøft nr. 11




Grøftesnitt 4

Grøft nr.16




Grøftesnitt 5

Grøft nr.3




Grøftesnitt 6

Grøft nr.4
Grøft nr.39
Grøft nr.43




Grøftesnitt 7

Grøft nr.9




Grøftesnitt 8

Grøft nr.18
Grøft nr.40
Grøft nr.31




Grøftesnitt 9

Grøft nr.37




Grøftesnitt 11

Grøft nr.30




Grøftesnitt 12

Grøft nr.19



Grøftesnitt 13

Grøft nr.20




Grøftesnitt 14

Grøft nr.42




Grøftesnitt 15

Grøft nr.23
Grøft nr.25




Grøftesnitt 16

Grøft nr.24
Grøft nr.29
Grøft nr.21




Grøftesnitt 17

Grøft nr.26




Grøftesnitt 18

Grøft nr.48




Grøftesnitt 20

Grøft nr.32
Grøft nr.34




Grøftesnitt 21

Grøft nr.7
Grøft nr.33
Grøft nr.47




Grøftesnitt 22

Grøft nr.8
Grøft nr.12




Grøftesnitt 23

Grøft nr.10




Grøftesnitt 24

Grøft nr.28
Elvia grøft




Grøftesnitt 26

Grøft nr. 44




Grøftesnitt 27

Grøft nr.41




Grøftesnitt 28

Grøft nr. 22




Grøftesnitt 29

Grøft nr. 45
Grøft nr. 38




Grøftesnitt 30

Grøft nr.14
Grøft nr.17




Grøftesnitt 31

Grøft nr.46



Grøftesnitt 32

Grøft nr. 48



GRØFTEOPPBYGGING OG RØRANLEGG
Se "Veilysnorm for kommunene på Romerike" og REN blad 9010 - "Distribusjonsnett kabel - kabelrør utførelse".

Massene komprimeres godt rundt rørene i ledningssonen:

Fundament: 100 mm komprimert masse. For trekkerør for veilys legges det Fk med 8/11 mm, eventuelt 8/16 mm med eventuelle kombinasjoner.
For kabler direkte i grøft, og kraftkabler i trekkerør legges det fint tilslag 0/4.

Sidefylling: For trekkerør for veilys legges det Fk med 8/11 mm, eventuelt 8/16 mm med eventuelle kombinasjoner.
For kabler direkte i grøft, og kraftkabler i trekkerør legges det fint tilslag 0/4.

Beskyttelseslag: 150 mm komprimert masse. For trekkerør for veilys legges det Fk med 8/11 mm, eventuelt 8/16 mm med eventuelle kombinasjoner.
For kabler direkte i grøft, og kraftkabler i trekkerør legges det fint tilslag 0/4.

Gjenfylling: Kan bruke stedlige masser, eventuelt veioverbygning med maksimal steinstølrrelse lik $\frac{1}{3}$ av avstanden mellom rør/kabel og stein.

Fiberduk/Geotekstil skal benyttes for å unngå massetransport ut av ledningssonen.
Fiberduk skal ha overlapping i både lengderetningen og på topp av ledningssonen på 0,5m. Jordledere skal ligge utenfor fiberduken.

AVINOR

Gjelder for entreprise	Til informasjon for entreprise
A1	-

Modellfil: 10006203-187259-SLI-E-740-4-0001

Rev	Dato	Tekst	Laget	Sjekket	Godkj.	Prosj.nr.	Rev.	OR
DE03	13.11.26	Konkurransegrunnlag	OLJA	HERD	OLJA			
DB02	01.10.26	Konkurransegrunnlag- For kommentar	SSBE	SCB	OLJA			
DB01	01.10.26	Konkurransegrunnlag	SSBE	SCB	OLJA	-	-	-

COWI

DISIPLIN: RIE
FIRMA: COWI

Original format	Målestokk	Blad
A1	Se tegning	1 av 1

Tittel:
BKI. OSL, Cargo Vest & FOP
Snittegninger grøfter
Kommunal vei elektro

Erstatning for : -

Prosjektnummer	Kontraktsnummer	Inv.nr/Områdek.	Etg	Fag	System	Type	Løpenr.	Rev.
10006203	187259	SLI	-	E	740	4	0001	DE03